

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 2. 11. 2017
JID: 176816/2017/KUUK
Číslo jednací: 3877/ZPZ/2017-5
Vyřizuje: Ing. Jana Šeflová
E-mail/linka: seflova.j@kr-ustecky.cz / 576

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává

souhlasné závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje

pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků

na základě žádosti provozovatele Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupeného společností DRAKISA s.r.o., Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČ 22802258, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, pro vyjmenovaný stacionární zdroj

„Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s. p., Teplice, Novosedlická 758“

Popis zařízení:

Jedná se o výstavbu nového zdroje tepla v prostoru výměníkové stanice. Stávající výměníky napojené na CZT budou nahrazeny novými plynovými kondenzačními kotli o celkovém výkonu 470 kW. Odvod spalin bude realizován novým sdruženým kouřovodem vedeným po fasádě nad střechu objektu. Nové kotle budou splňovat 5. emisní třídu.

Plynová kotelná bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem v souladu s přílohou č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.

Závazné stanovisko se vydává s následujícími podmínkami:

- Na odtahu spalin z kotlů budou zřízena měřící místa pro autorizovaná měření emisí znečišťujících látek.
- Budou dodržovány emisní limity NO_x a CO v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění - příloha č. 2 část II bod 1 tabulka 1.1.
- V rámci dalšího řízení bude předložena konkrétní specifikace jednotlivých kotlů včetně uvedení jmenovitých tepelných příkonů každého z kotlů.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 13. 10. 2017 žádost provozovatele Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupeného společností DRAKISA s.r.o., Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČ 22802258, o vydání závazného stanoviska pro stacionární zdroj nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

K žádosti byly doloženy tyto dokumenty:

- Energetický posudek „Systém zásobování teplem administrativně provozního areálu Povodí Ohře, s. p., provoz Teplice“ (Ing Václav Rybář, 19. 10. 2017)
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s. p., Teplice, Novosedlická 758“ (DRAKISA s.r.o. – Ing. Pavel Koníř, 9/2017)
- Plná moc

Z údajů uvedených v žádosti a projektové dokumentace je zřejmé, že se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj, proto ji zdejší úřad považuje za žádost o vydání závazného stanoviska v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Dnem doručení žádosti bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, zahájeno správní řízení o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o realizaci nové plynové kotelny v prostoru stávající výměňkové stanice. Kotelna bude osazena třemi kondenzačními kotli o celkovém výkonu 470 kW řazenými do 5. emisní třídy. Plynová kotelna bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem v souladu s přílohou č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.


V souladu s § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší byl součástí žádosti energetický posudek, ve kterém je uvedeno, že „Na základě provedeného posouzení a vyhodnocení technických, ekonomických a ekologických parametrů dodávek tepelné energie je pro vlastníka objektu ekonomicky nejvhodnější instalace vlastního zdroje tepla ve formě kotelny s kondenzačními plynovými kotli“. Z uvedeného je zřejmé, že energetický posudek prokázal, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Energetický posudek zpracoval energetický auditor Ing. Václav Rybář, číslo oprávnění 0221.

Krajský úřad Ústeckého kraje požádal dopisem ze dne 20. 10. 2017, č.j. 3877/ZPZ/2017-3, Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“), v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší o vyjádření k výše uvedenému správnímu řízení.

Vyjádření ČIŽP bylo vydáno dne 31. 10. 2017 pod č.j. ČIŽP/44/2017/2739, ve kterém uvádí že doporučuje vydání závazného stanoviska k provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p., Teplice, Novosedlická 758“ s podmínkami uvedenými v tomto stanovisku.

Na základě výše uvedeného Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává toto souhlasné závazné stanovisko.


Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství - 30 -

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

RozdělovníkAdresa pro doručování

DRAKISA s.r.o., Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČ 22802258

Přílohy

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s. p., Teplice, Novosedlická 758“ (DRAKISA s.r.o. – Ing. Pavel Koníř, 9/2017)

Na vědomí

ČIŽP, oblastní inspektorát, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

