


M 1:25



LEGENDA ZARÍZENÍ

- 10 – TROJSMĚR. VENTIL, ESSE-3G32-DN32-M16-6-v.ČERPAKOVNÍK NA 639 spojitě řízený – 1ks
- 11 – OBEHOVÉ ČERPAKOVNÍK MAGNUS 32-120F-2,5m³/h ccsD50hago-230V/50Hz-PN16-elektronicky řízený – 1ks
- 12 – OBEHOVÉ ČERPAKOVNÍK MAGNUS 40-120F-9,2m³/h ccsD50hago-230V/50Hz-PN16-elektronicky řízený – 1ks
- 13 – OBEHOVÉ ČERPAKOVNÍK MAGNUS 32-60F-3,7m³/h-230V/50Hz-PN16-elektronicky řízený – 11ks
- 14 – ZASOBNÍKOVÝ OHŘAČEK VÍD. VÝKONU 100W-1000I-91W PN1 80/10-0-60°C-HAD 4,0m²-v.č.MAGNUS – 1ks
- 15 – GRUKAČKOVNÍ ČERPAKOVNÍK UPS 32-80/180 N-230V/50Hz-PN10 – 1ks
- 16 – EXPAZNZOVÝ OTVOR REFLEX.v.č.EMBALÁŽÍ NA ZVLŠTIVÝM VÝPOČETNÍM 5/4" – 1ks
- 17 – SMOČOUSTÍ FILTR STUDENÉ VODY HANF F76S-11/44A-5/4" – 1ks
- 18 – HLAVNÍ VODOMEČ ENBRA UL4,0/3,05V-DN25-PN16-max.30°C-0,04,0m³/h – 1ks
- 19 – VODOMEČ DOPROUŠTENÍ ENBRA UL 2,5/3,05V Impulze-DN20-PN16-max.30°C-0,02,5m³/h – 1ks
- 20 – OPRÁVNĚNÍ VODY Z K3-0max 2,0m³/50Hz Impulze-60-AQUA – 1ks
- 21 – EXPAZNZOVÝ KOTLÍK-8600-60mm REFLEX – 1ks
- 22 – KALOVÉ ČERPAKOVNÍK KP350 M1 GRUNDPOS-ccol.5 l/s-7m – 1ks
- 23 – SOLENOID VENTIL 1/2" – 1ks
- 24 – NEUTRALIZAČNÍ BOX KONZERVUJÍCÍ GENO NEUTRA V N-70-KOTLE DO 500kW – 1ks



Akce: Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p.

Teplice, Novosedlická 758

Název: **Dřevová kotelnice**

Název: **Plynová kotelna**

Dispozice zařízení kotelna

Archivní číslo

D.1.4.1.05