



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice  
Riegrova 1898  
415 01 Teplice 1



HZSUX006AUY7

DRAKISA s.r.o.  
Varvažov 210  
403 38 Teplice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.  
HSUL- 6577-2/TP-2017

VYŘIZUJE/KONTAKT  
mjr. Ing. Jitka Kočí  
tel. 950 441 230, 950 441 011  
jitka.koci@ulk.izscr.cz

TEPLICE  
17.10.2017

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p.  
**Místo stavby:** Teplice, Novosedlická 758  
**Stavebník:** Povodí Ohře, s.p.  
**Druh dokumentace:** pro stavební povolení  
**Zpracovatel PBR:** Ing. Josef Zábojník, ČKAIT 0400181, 9/2017

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 9. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

## souhlasné závazné stanovisko s podmínkou

V dostatečném předstihu (min. 30 dní) před realizací stavby, montáže vyhrazeného požární bezpečnostního zařízení – plynové detekce bude Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje předložena prováděcí projektová dokumentace tohoto zařízení k jejímu odsouhlasení.

## Odůvodnění

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice požaduje předložení podrobnější projektové dokumentace v souladu s § 5, 10, 40 odst. 8, § 41 odst. 2 písm. n) a § 48 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Mimo uvedenou podmínku posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární


bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí



*A. Langer*  
plk. Ing. Adolf Langer  
rada

ředitel územního odboru Teplice  
HZS Ústeckého kraje