

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues1043d2d

VÁŠ DOPIS ZN.: ---

ZE DNE: 26. 09. 2017

ČÍSLO JEDNACÍ: **KHSUL 48980/2017**

VYŘIZUJE: Hana Mašková

TEL.: +420477755722

FAX: +420477755712

E-MAIL: hana.maskova@khsusti.cz

DATUM: 16. 10. 2017

DRAKISA s.r.o.

Varvažov 210

403 38 Telnice

Dokumentace stavby „Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře s.p., Novosedlická 758, Teplice“ - závazné stanovisko

Na základě Vaší žádosti doručené dne 27. 09. 2017 posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem předloženou dokumentaci.


Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako dotčený orgán státní správy, ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

S dokumentací, která je podkladem pro vydání stavebního povolení na stavbu „Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře s.p., Novosedlická 758, Teplice“ se

s o u h l a s í

Popis stavby: Předmětem projektové dokumentace je vybudování nového zdroje vytápění, ohřevu TUV a vzduchotechniky. Dispozičně vznikne plynová kotelna v místnosti stávající výměňkové stanice v objektu na p.č. 4136/9 na výše uvedené adrese. Stávající výměníky tepla budou nahrazeny 3 kusy plynových kondenzačních kotlů. Příprava TUV bude realizována zásobníkovým ohříváčem o obsahu 1000 l. Odvod spalin z kotlů bude proveden novým kouřovodem, vyvedeným po fasádě nad střechu objektu. Kotelna bude větraná a plně automatizovaná. Nejsou zde žádná pracovní místa,

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena práce
územní pracoviště Teplice
Jiřího Wolkerova 1342/4
Teplice


Ing. Karel Chudoba
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Teplice

Příloha: výkresy zpět

TELEFON

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČO

FAX

ID DATOVÉ
SCHRÁNKY

e-mail

477755110, 477755111

ČNB ÚL 8327411/0710

71009183

477755112

8p3ai7n

e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210

ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610

ú.p. Teplice, Jiřího Wolkerova 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510

ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310

ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410