



PŮDORYS



ŘEZ A-A



POZNÁMKA:

OBOJE NOVÉ DVEŘE BUDOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
PROSTUP PL.YNOVÉHO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI V OBJEKTU BUDE
ZASLEPEN POŽÁRNÍ UCPÁVKOU PROMAT DLE KATALOGOVÉHO LISTU č. 501.80 - DETAIL. VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
STÁVAJÍCÍ PODLAHA BUDE PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE OPRAVENA A OŠETŘENA
OCHRANNÝM NÁTĚREM. VČETNĚ KANALIZAČNÍ JÍMKY NA KTEROU BUDE OSAZEN POCHOZÍ ROŠT - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

| | | | |
|------------------------|---|---|-----------------------------|
| Stupeň: | DPS | <div><div></div><div>DRAKIS</div></div> | |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Pavel Koníř | | |
| Vypracoval: | Tomáš Kirschner | | |
| Místo: | Teplice | | |
| Stavebník: | Povodí Ohře Chomutov | Kraj: | Ústecký |
| Akce: | Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p. Teplice, Novosedlická 758 | | Zakázkové číslo: ZAK2017024 |
| Název: | PŮDORYS, ŘEZ A-A - NOVÝ STAV | | Datum: 02/2018 |
| Archivní číslo: | | | Formát: A3 |
| | | Měřítko: 1:50 | Číslo výkresu: D.1.1.03 |