

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

naše značka
5001607411

vyřizuje
Květoslava Maršáková

datum
20.10.2017

Věc:

Odběrné plynové zařízení- objekt čp. 758/24 /kotelna/

Obec: Teplice

Ulice: Novosedlická 758/24

K.ú. - p.č.: Teplice-4136/7,4336/6

Stavebník: Povodí Ohře, státní podnik , Bezručova 4219 , 430 03 Chomutov

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

Umístění HUP: objekt

Plynoměr, typ a rozteč: G 25, rozteč 335 mm

Regulátor tlaku plynu: ne

Přetlak při měření: 2 kPa

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.

Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>.

Smlouva o připojení číslo: 320090112444 číslo návrhu smlouvy.

.....

Výňatek z PD část odst.3.4.:

Kotle jsou navrženy pro běžný provoz a záloha pro případ poruchy jednoho z kotlů. Teplené ztráty vytápěných objektů jsou celkem 192 kW a pro ohřev TV je projektovaný výkon 65 kW, celkem tedy 257 kW. Po pokrytí těchto základních ztrát je tedy dostačující výkon dvou kotlů 1x 170 kW a 1x 130 kW.

.....

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +42053221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001607411 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Květoslava Maršáková
Technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy západ
Odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy západ
+420475325701
kvetoslava.marsakova@innogy.com