

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

DRAKISA s.r.o.
Telnice - Varvažov 210, PSČ 403 38

Váš dopis ze dne
29.9.2017

Naše č.j.:
26820/7.42/17-2

Naše sp. zn
V7-2017-509

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Milan Mocker / 950 179 750

Ústí nad Labem
26.10.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p., Teplice, Novosedlická 758
místo: Novosedlická 758, Teplice
zadavatel: DRAKISA s.r.o., Telnice - Varvažov 210, PSČ 403 38 , , IČ: 22802258
projektant: DRAKISA s.r.o., Telnice - Varvažov 210, PSČ 403 38 , , IČ: 22802258

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 26820/7.42/17-1 ze dne 29.9.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V projektové dokumentaci část D.1.4.1 Vytápění, zdravotně-technické instalace, technická zpráva je v kap 3.12 vybavení kotleny III.kategorie je v prvním odstavci nesprávně začleněna kategorie kotleny podle ČSN 07 0703. Dále v téže kapitole je uvedeno, že kotelna bude vybavena stabilním hasicím zařízením, které v PD chybí. V kap. 4.6 chybí právní předpis: Vyhláška č.91/1993 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. V kap. 4.5 není přesněji definován požadavek na kvalifikaci obsluhy kotleny podle § 12 Vyhlášky č.91/1993 Sb..
2. Před uvedením do provozu musí být u vyhrazených zařízení provedeny výchozí revize v souladu s Vyhláškou ČÚBP č. 18/1979 Sb. a č.21/1979, zajištěna odborná způsobilost obsluhy a předána průvodní dokumentace zařízení. Montáž plynového zařízení musí provádět jen odborně způsobilá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění podle vyhl. č. 21/1979 Sb., a to odborně způsobilými zaměstnanci..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Výše uvedené nedostatky požadujeme doplnit do dalšího stupně projektové dokumentace a do dokumentace skutečného stavu stavby, kterou budeme požadovat předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před jejím

uvedením do provozu.

Digitálně podepsal Ing. Milan Mocker

Datum: 2017.10.26 11:01:46 +02'00'

.....

Ing. Milan Mocker
inspektor inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby