VSTUPY UT A TUV, CUV

M 1:25



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1 – KONDENZAČNÍ KOTEL STACIONÁRNÍ 170kW – 2 ks
– KONDENZAČNÍ KOTEL STACIONÁRNÍ 130kW – 1 ks
2 – SDRUŽENÝ ODVOD SPALIN OD KASKÁDY KOTLŮ 2x170kW, 1x130kW–ø300 – 1ks
3 – REGULAČNÍ KLAPKA–S POHONEM–DN65/PN16 – 2 ks
– REGULAČNÍ KLAPKA–S POHONEM–DN50/PN16 – 1 ks
4 – EXPANZOMAT 50l–NG50–6bar – 3ks
5a – ROZDĚLOVAČ DN200–1xDN100, 1xDN65, 4x2", 3x1" – 1ks
5b – SBĚRAČ DN200–1xDN100, 1xDN65, 4x2", 3x1" – 1ks
6 – TŘÍC.SMĚŠ.VENTIL ESBE–3G40–DN40–kv25–v.č.SERVOPOHONU spojité řízení – 1ks
7 – OBĚHOVÉ ČERPADLO MAGNA3 32–120F–3,4m3/h cca50kpa–230V/50Hz–PN16–elektronicky řízené – 1ks
8 – TŘÍC.SMĚŠ.VENTIL ESBE–3G32–DN32–kv16–v.č.SERVOPOHONU spojité řízení – 1ks
9 – OBĚHOVÉ ČERPADLO MAGNA3 32–120F–2,5m3/h cca50kpa–230V/50Hz–PN16–elektronicky řízené – 1ks
10 – TŘÍC.SMĚŠ.VENTIL ESBE–3G32–DN32–kv16–v.č.SERVOPOHONU spojité řízení – 1ks
11 – OBĚHOVÉ ČERPADLO MAGNA3 32–120F–2,5m3/h cca50kpa–230V/50Hz–PN16–elektronicky řízené – 1ks
12 – OBĚHOVÉ ČERPADLO MAGNA3 40–120F–9,2m3/h cca50kpa–230V/50Hz–PN16–elektronicky řízené – 1ks
13 – OBĚHOVÉ ČERPADLO MAGNA3 32–60F–3,7m3/h–230V/50Hz–PN16–elektronicky řízené – 1ks
14 – ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV VITOCEL 100V–1000l–91kW PŘI 80/10–60°C–HAD 4,0m2–v.č.Mg ANODY –1ks
15 – CIRKULAČNÍ ČERPADLO UPS 32–80/180 N–230V/50Hz–PN10 – 1ks
16 – EXPANZOMAT DT60l REFLEX–v.č.ARMATURY SE ZAJIŠTĚNÍM A VYPOUŠTĚNÍM 5/4" – 1ks
17 – SAMOČISTÍCÍ FILTR STUDENÉ VODY HNW F76S–11/4AA–5/4" – 1ks
18 – HLAVNÍ VODOMĚR ENBRA UL4,0/130SV–DN25–PN16–max.30°C–Qn4,0m3/h – 1ks
19 – VODOMĚR DOPOUŠTĚNÍ ENBRA UL 2,5/130SV impuls–DN20–PN16–max.30°C–Qn2,5m3/h – 1ks
20 – ÚPRAVNA VODY AZ K3–Qmax 2,0m3/h–KAPACITA 60–AQUA – 1ks
21 – EXPANZOMAT 600l–N600–6bar REFLEX – 1ks
22 – KALOVÉ ČERPADLO UNILIFT KP350 M1 GRUNDFOS–cca1,5 l/s–7m – 1ks
23 – SOLENOID VENTIL 1/2" – 1ks
24 – NEUTRALIZAČNÍ BOX KONDENZÁTU GENO NEUTRA V N–70–KOTLE DO 500kW – 1ks

Stupeň:	DPS		
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Konář		
Vypracoval:	René Kubricht		
Místo:	Teplice	Kraj:	Ústecký
Stavebník:	Povodí Ohře Chomutov		
Akce:	**Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p. Teplice, Novosedlická 758**		
Název:	**Plynová kotelna Dispozice kotelna - rozvody UT, TUV, SV**		
Archivní číslo:			

DRAKISA

Zakázkové číslo:	ZAK2017024
Datum:	02/2018
Formát:	A2
Měřítko: 1:25	Číslo výkresu: **D.1.4.1.06**