



Zákazník: **Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, Chomutov**

Projekt: **MODERNIZACE ZDROJE TEPLA STŘEDISKA
POVODÍ OHŘE, s.p. - TEPLICE,
NOVOSEDLICKÁ 758**

Stupeň: **Dokumentace pro provádění stavby**

Část: **A – Průvodní zpráva**

Objekt: **Středisko Teplice, Novosedlická 758, Teplice**

A – Průvodní zpráva

Vypracoval: Ing. Pavel Koníř

V Ústí nad Labem 02/2018

Obsah	Strana
A. Průvodní zpráva	3
A.1 Identifikační údaje	3
A.1.1 Údaje o stavbě	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A.3 Seznam vstupních údajů	4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s. p. – PD Teplice, Novosedlická 758.

b) Místo stavby

Stavba se nachází v areálu společnosti Povodí Ohře s. p., PD Teplice., Novosedlická 758, Teplice

c) Předmět dokumentace

Realizací stavby dle této projektové dokumentace bude provedena změna zdroje vytápění v prostorách stávající výměňkové stanice v objektu na p.č. 4136/9 a 4136/6 k.ú. Teplice. Stávající ohřev z CZT bude nahrazen plynovými kotly. V prostoru výměňkové stanice bude osazeno celkem 3 plynové kondenzační kotle pro UT a ohřev TV. Z důvodu výstavby nových zdrojů bude vybudován nový domovní NTL plynovod o délce cca 12 m, který bude napojen na stávající plynový rozvod.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Ohře s. p.
Sídlo stavebníka:	Bezručova 4219, Chomutov
IČ stavebníka:	708 89 988
DIČ stavebníka:	CZ70889988
Kontaktní osoba stavebníka:	Ing. Eva Kašková

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zpracovatel:	DRAKISA s.r.o.
Sídlo zpracovatele:	Varvažov 210, Telnice
IČ zpracovatele:	228 02 258
DIČ:	CZ22802258
Zástupce společnosti ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Koníř, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Koníř
Hlavní projektant:	Ing. Pavel Koníř, ČKAIT 0401515 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb
Vypracoval:	Ing. Pavel Koníř, ČKAIT 0401515 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Josef Zábojník, ČKAIT 0400181 Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty ani provozní soubory.

A.3 Seznam vstupních údajů

- Stavební povolení vydané Magistrátem města Teplice, dne 28.12.2017
- Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení „Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p., Teplice, Novosedlická 758“ z 09/2017
- Související ČSN a předpisy platné v době zpracování.
- Prohlídka a zaměření na místě stavby
- Požadavky investora
- Projektová dokumentace Povodňový dvůr Teplice – 4. stavba.