

LEGENDA

- PŘÍVOD NTL PLYNU – NTL
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYN – NTL
- ODVZDUŠNĚNÍ PLYN – NTL
- ODVOD KONDENZÁTU – K
- STÁVAJÍCÍ ARMATURA
- NOVÁ ARMATURA
- TLAKOMĚR
- KULOVÝ UZÁVĚR
- HAVARIJNÍ UZÁVĚR
- PLYNOMĚR
- FILTR
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- REGULÁTOR PLYNU



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1 – KONDENZAČNÍ KOTEL VITOCROSSAL 200-186/170kW VIESSMANN – 2 ks
– KONDENZAČNÍ KOTEL VITOCROSSAL 200-142/130kW VIESSMANN – 1 ks

2 – SDRUŽENÝ ODVOD SPALIN OD KASKÁDY KOTLŮ 2x170kW, 1x130kW-ø300-RICOMGAS – 1ks

24 – NEUTRALIZAČNÍ BOX KONDENZÁTU GENO NEUTRA V N-70-KOTLE DO 500kW – 1ks

25 – BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR-DN50-NTL min.0-50kPa-PN16-ELEKTROMAGNETICKÝ-bez proudu zavřeno – 1ks

Stupeň:	DPS		
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř		
Vypracoval:	René Kubricht		
Místo: Teplice		Kraj: Ústecký	
Stavebník: Povodí Ohře Chomutov			
Akce: **Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p. Teplice, Novosedlická 758**			
Název: **Plynová kotelna Schéma-plyn, spaliny**			
Archivní číslo:			

DRAKISA

Zakázkové číslo:	ZAK2017024
Datum:	02/2018
Formát:	A3
Měřítko:	-
Číslo výkresu:	**D.1.4.1.04**