

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 6. 6. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace – Baťův kanál, Huštěnovice – Babice, km 39,150 – 40,778, oprava opevnění

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Baťův kanál, Huštěnovice – Babice, km 39,150 – 40,778, oprava opevnění“ obdržel dne 4. 6. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. V souladu se zadávací dokumentací odpovídáme na dotazy formou vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Díl 1 Zemní práce

pol. 122703603R00	Odstranění nánosů s ulož. do hromad ve vzdálenosti do 20m ve výkopišti	746,223 m3
pol. 131101113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů	6 291,110 m3
Celkem odtěžené zeminy		7 037,333 m3
pol. 171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	5 048,643 m3
pol. 131101113R00	Zemina s odvodňovací příkopy bude rozprostřena do překopu	1 582,700 m3
Celkem uložené zeminy na stavbě		6 631,343 m3

Žádám o vysvětlení rozdílu 405,99 m3 mezi odtěženou a uloženou zeminou na stavbě a jakým způsobem bude s tímto rozdílem naloženo.

Odpověď na dotaz č. 1:

Rozdíl mezi kubaturou vytěžené a ukládané zeminy činí 405,99 m³. Jedná se o zásyp kaveren pod opevnění pravého břehu. Tento zásyp bude prováděn přímo při těžení lože opevnění pravého břehu. Objem připočítá k položce 171101102R00.

Dotaz č. 2

- 131101113R00 Hloubení nezapaž. jam a zářezů do 10000 m3, v hor. 1-2, hloubení strojně m3 6 291,11000
- Zemina z odvodňovací příkopy bude rozprostřena do překopu (1 582,700 m3)
- Včetně odstranění stávajícího opevnění a uložení materiálu původního opevnění do konstrukce opevnění nového (na základovou spáru)

Práce spojené z rozprostřením 1 582,700 m³ zeminy z odvodňovací příkopy nejsou v žádné jiné položce výkazu výměr uvedeny. Žádám o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 2:

Vytěžená zemina v objemu 1 582,7 m³ bude uložena do překopu, koruna uloženého výkopku v linii překopu nesmí přesáhnout úroveň nivelety upraveného dna. Jedná se o velmi hrubé urovnání, cenu za tuto práci promítnout do ceny položky 131101113R00.

S pozdravem



.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-