



LEGENDA ELEKTRICKÝCH SVÍTIDEL

OZN	TYP	NÁZEV	VÝKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	PROFI 236 AC	SVÍTIDLO ZAŘÍVKOVÉ	2x36W	IP65	TREVOS
B	MOON 83571001	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	20W	IP65	NORDLUX
C	LF1025	LED REFLEKTOR	100W	IP65	NEDES



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN–S
Ovládací napětí: 24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: KRYTEM, IZOLACÍ
ČSN 33 2000–4–41 ed.2 PŘÍLOHA A.

V PŘÍPADĚ PORUCHY: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ: JISTIČI A PROUDOVÝMI OCHRANAMI

INPREMA			INPREMA s.r.o., Vičnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ–M, O–E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R–EZ–E2/A		Datum 11/2017
Název zakázky:		AUTOMATIZACE POHYBL. JEZU NA OR MORAVY V UH. OSTROHU,VNOROVECH			Stupeň:
Část:		Silnoproudé rozvody, měření a regulace			PD pro real. stavby
Investor:		Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno			Číslo zakázky: 171009–1
Místo stavby:		Vnorovy, vodní tok Morava			Archivní číslo: 171009–1/C2
Vypracoval		Schválil		Kontroloval	Formát: A3/2A4 Měřtko: 1:100
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský		Ing. Jaroslav Jahoda	
Název výkresu: PŘÍČNÝ ŘEZ JEZEM – kabelové trasy					Pořadové č. výkresu 05