



2x zemní tyč
T profil 1500mm

Nutné provést kontrolu vodivého pospojování jednotlivých kovových částí konstrukcí jezu.
Případné nedostatky je potřeba odstranit.



INPREMA INPREMA s.r.o., Vičnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A			Datum 11/2017
Název zakázky: AUTOMATIZACE POHYBL. JEZU NA OR MORAVY V UH. OSTROHU,VNOROVECH Část: Silnoproudé rozvody, měření a regulace			Stupeň: PD pro real. stavby
Investor: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno Místo stavby: Vnorovy, vodní tok Morava			Číslo zakázky: 171009-1
Vypracoval Ing. Jiří Moštěk			Archivní číslo: 171009-1/C5
Schválil Ing. Pavel Radkovský			Formát: A3/2A4
Kontroloval Ing. Jaroslav Jahoda			Měřítko: 1:50
Název výkresu: PŮDORYSY STROJOVEN – hromosvody			Pořadové č. výkresu 08