

INPREMA			INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 03/2017
Název zakázky:			AUTOMATIZACE POHYBLIVÉHO JEZU NA OR MORAVY	Stupeň:
Část:			Silnoprůdové rozvody, měření a regulace	PD pro real. stavby
Investor:			Povodí Moravy, s.p.	Číslo zakázky: 161222-1
Místo stavby:			Dřevařská 11, 602 00 Brno	
			Veselí nad Moravou, vodní tok Morava	Archivní číslo: 161222-1/D8
Vypracoval		Schválil	Kontroloval	Formát: A4/2A4
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	
				Měřítko: -
Název výkresu:			KUSOVNÍK RZ-1 A RZ-2	Pořadové č. výkresu 15

Copyright podle ISO 16016!	1			2		3	4	5	6	7	8
	Řá...	Patří pod...	Označení	Komentář	Popis	Materiál	Katalogové číslo	Výrobce	Odkaz na obvodové schéma		
	1	+RZ-1, +R...	-FB1	25/4/003	Proudový chránič	A9Z05425	A9Z05425	Schneider - Elect	161222-1/D6 2.3B		
	2	+RZ-1, +R...	-FC1	B16/3	Jistič 3P	A9F03316	A9F03316	Schneider - Elect	161222-1/D6 2.4B		
	3	+RZ-1, +R...	-FC2	B16/1	Jistič 1P	A9F03116	A9F03116	Schneider - Elect	161222-1/D6 2.5B		
	4	+RZ-1, +R...	-FC3	B16/1	Jistič 1P	A9F03116	A9F03116	Schneider - Elect	161222-1/D6 2.6B		
	5	+RZ-1, +R...	-FC4	B16/1	Jistič 1P	A9F03116	A9F03116	Schneider - Elect	161222-1/D6 2.6B		
	6	+RZ-1, +R...	-X01		Svorky	RSA10	RSA10	Elektro Bečov			
	7	+RZ-1, +R...	-XC1	400V / 16A		418.1667F			161222-1/D6 2.4E		
	8	+RZ-1, +R...	-XC2	230V / 16A		418.1663F			161222-1/D6 2.5E		
	9	+RZ-1, +R...	-XC3	230V / 16A		418.1663F			161222-1/D6 2.6E		
	10	+RZ-1, +R...	-XC4	230V / 16A		418.1663F			161222-1/D6 2.6E		