



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN-S  
Ovládací napětí: 24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: KRYTEM, IZOLACÍ  
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 PŘÍLOHA A.

V PŘÍPADĚ PORUCHY: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČEM

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ: JISTIČI A PROUDOVÝMI OCHRANAMI

LEGENDA ELEKTRICKÝCH SVÍTIDEL

OZN	TYP	NÁZEV	VÝKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	PROFI 236 AC	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	2x36W	IP65	TREVOS
B	S807-P20	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	20W	IP65	EMOS Lighting
C	GXD5109	LED REFLEKTOR	70W	IP65	GREENLUX

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	PÓLŮ	KRYTÍ	VÝROBCE
RM-1	1200x800x300	ROZVODNICE	400	63	3	IP65	CONTEG
	3553-05929	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ	250	10		IP44	ABB
	5518-2929	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S VÍČKEM	250	16	1	IP44	ABB
	IZN 1653	ZÁSUVKA 3f NÁSTĚNNÁ, 5P 16A	400	16	3	IP44	SEZ
		KRABICE ROZBOČNÁ	400				
M1,M2		MOTOR 6,8kW	400	16			
MB1,MB2		BRZDA MOTORU	400				
BG1.0,BG2.0		KONCOVÝ SPÍNAČ	24				
BG1.1,BG1.2 BG2.1,BG2.2		INDUKČNÍ SNÍMAČ	24				

INPREMA			INPREMA s.r.o., Vičnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 03/2017
Název zakázky: Část:			AUTOMATIZACE POHYBLIVÉHO JEZU NA OR MORAVY Silnoproudé rozvody, měření a regulace	Stupeň: PD pro real. stavby
Investor:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno	Číslo zakázky: 161222-1
Místo stavby:			Veselí nad Moravou, vodní tok Morava	Archivní říslo: 161222-1/C4
Vypracoval		Schválil	Kontroloval	Formát: A3/2A4 Měřítko: 1:50
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	
Název výkresu:				Pořadové č. výkresu
PŮDORYS STROJOVNY – kabelové trasy				07