



LEGENDA ELEKTRICKÝCH SVÍTIDEL

OZN	TYP	NÁZEV	VÝKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	PROFI 236 AC	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	2x36W	IP65	TREPOS
B	S807-P20	LED SVÍTIDLO PRISAZENÉ	20W	IP65	EMOS Lighting
C	GXS109	LED REFLEKTOR	70W	IP65	GREENLUX

ULOŽENÍ KABELŮ

	ZPŮSOB ULOŽENÍ
D 14	SILNOSTĚNNÁ OCELOVÁ CHRÁNIČKA
D 24	PVC CHRÁNIČKA
D 34	LIŠTA VKLÁDACÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN-S  
Ovládací napětí: 24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: KRYTEM, IZOLACÍ  
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 PŘÍLOHA A.

V PŘÍPADĚ PORUCHY: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ: JISTIČI A PROUDOVÝMI OCHRANAMI

INPREMA			INPREMA s.r.o., Vlácnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění III: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, 0-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 03/2017
Název zakázky:	AUTOMATIZACE POHYBLIVÉHO JEZU NA OR MORAVY			Stupeň:
Část:	Silnoproudé rozvody, měření a regulace			PD pro real. stavby
Investor:	Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno			Číslo zakázky: 161222-1
Místo stavby:	Veselí nad Moravou, vodní tok Morava			Archivní číslo: 161222-1/C3
Vypracoval	Schválil	Kontroloval		Formát: A2/4A4
Ing. Jiří Moštěk	Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda		
				Měřítko: 1:100
Název výkresu:	PODÉLNÝ ŘEZ JEZEM – kabelové trasy			Pořadové č. výkresu
				06