



LEGENDA ELEKTRICKÝCH SVÍTIDEL

OZN	TYP	NÁZEV	VÝKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	PROFI 236 AC	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	2x36W	IP65	TREVOS
B	MOON 83571001	LED SVÍTIDLO PRISAZENÉ	20W	IP65	NORDLUX
C	LF1025	LED REFLEKTOR	100W	IP65	NEDES

ULOŽENÍ KABELŮ

	ZPŮSOB ULOŽENÍ
D 1 d	SILNOSTĚNNÁ OCELOVÁ CHRÁNIČKA
D 2 d	PVC CHRÁNIČKA
D 3 d	LISTA VKLÁDACÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN–S  
Ovládací napětí: 24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2  
PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: KRYTEM, IZOLACÍ  
ČSN 33 2000–4–41 ed.2 PŘÍLOHA A.

V PŘÍPADĚ PORUCHY: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ: JISTIČI A PROUDOVÝMI OCHRANAMI

INPREMA		INPREMA s.r.o., Vlácnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění III: ev.č.: 8848/9/99 EZ–M, 0–E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R–EZ–E2/A	Datum 11/2017
Název zakázky:		AUTOMATIZACE POHYBL. JEZU NA OR MORAVY V UH. OSTROHU,VNOROVECH	Stupeň: PD pro real. stavby
Část:		Silnoproudé rozvody, měření a regulace	
Investor:		Povodí Moravy, s.p.	Číslo zakázky: 171009–1
Místo stavby:		Dřevařská 11, 602 00 Brno	Archivní číslo: 171009–1/C3
Vyraboval		Schválil	Formát: A2/4A4
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Měřítka: 1:100
Ing. Jaroslav Jahoda			Pořadové č. výkresu
Název výkresu:		PODÉLNÝ ŘEZ JEZEM – kabelové trasy	06