


LEGENDA ELEKTRICKÝCH SVÍTIDEL

OZN	TYP	NÁZEV	VÝKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	PROFI 236 AC	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ	2x36W	IP65	TREVOS
B	MOON 83571001	LED SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ	20W	IP65	NORDLUX
C	LF1025	LED REFLEKTOR	100W	IP65	NEDES

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ

TYP		NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	PÓLŮ	KRYTÍ	VÝROBCE
RM-2L	1200x800x300	ROZVODNICE	400	63	3	IP65	CONTEG
RM-2P	1200x800x300	ROZVODNICE	400	32	3	IP65	CONTEG
RZ-1 RZ-2		ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ	400	20	3	IP44	SCAME
	3553-01929	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	250	10		IP44	ABB
		KRABICE ROZBOČNÁ	400				
		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ					
M1,M2		MOTOR 7,5kW	400	12			
MB1,MB2		BRZDA MOTORU	400				
BG1.0,BG2.0		INDUKČNÍ SNÍMAČ	24				
BG1.1,BG1.2 BG2.1,BG2.2		KONCOVÝ SPÍNAČ	24				
BG1,BG2		ANALOGOVÝ SNÍMAČ POLOHY KLAPEK	24				

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN-S
Ovládací napětí: 24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: KRYTEM, IZOLACÍ

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 PŘÍLOHA A.

V PŘÍPADĚ PORUCHY: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ: JISTIČI A PROUDOVÝMI OCHRANAMI

INPREMA			INPREMA s.r.o., Vičnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění IT: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 11/2017
Název zakázky:			AUTOMATIZACE POHYBL. JEZU NA OR MORAVY V UH. OSTROHU,VNOROVECH	Stupeň:
Část:			Silnoproudé rozvody, měření a regulace	PD pro real. stavby
Investor:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno	Číslo zakázky: 171009-1
Místo stavby:			Vnorovy, vodní tok Morava	Archivní číslo: 171009-1/C4
Vypracoval		Schválil	Kontroloval	Formát: A3/2A4 Měřítko: 1:50
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	
				Pořadové č. výkresu
Název výkresu: PŮDORYSY STROJOVEN – kabelové trasy				07