



**AQUATIS a.s.**  
Botanická 834/56, 602 00 Brno

Tel: +420 541 554 111  
Fax: +420 541 211 205

E-mail: [info@aquatis.cz](mailto:info@aquatis.cz)  
<http://www.aquatis.cz>

Zodpovědný projektant  
**ING. JOSEF MALÝ**

Hlavní inženýr projektu  
**ING. TOMÁŠ OHERA**

Vedoucí střediska  
**ING. JIRÍ ŠVANCARA**

Vypracoval  
**ING. JOSEF MALÝ**

Kontrolýal  
**ING. JIRÍ WEITER**

Zakázkové číslo  
**3A16167.31.C01**

Datum  
**CERVENEC, 2016**

Stupeň dokumentace  
**DPS**

Název souboru  
**D\_2\_7\_DTH2\_171208.dwg**

Akce

## **VD JEVIŠOVICE - AUTOMATICKÝ MONITORING TBD**

Příloha

### **SCHÉMA ROZVADĚČE DTH2**

Měřítko

-

Číslo přílohy

**D.2.7**

Objednatel

**Povodí Moravy, s.p.**

ROZVADĚČ DTH2

Krytí : IP54  
Přívody: spodem (průchodky min. IP54)  
Vývody: spodem (průchodky min. IP54)  
Povrchová úprava : prášková technol.  
Barevný odstín : RAL 7032


Napěťové soustavy : 2 24V=, SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :  
malým napětím

Konstrukce rozvaděče :  
Sestava skříně : Oceloplechová nástěnná skříň  
včetně montážního panelu  
DIN lišt a pomocného materiálu.

Přesné uspořádání skříně bude součástí  
konstrukční dokumentace


POHLED PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH




jektant	Kresil	Kontroloval		Investor	Akce	Příloha	Jméno souboru	Číslo. př.	Str.
	2016	07/2016	07/2016					D.2.7	1
Malý	Ing. Malý	Ing. Weiter		Povodí Moravy, s.p.	VD Jevišovice – Automatický monitoring TBD	Schéma rozvaděče DTH2	D_2_7_DTH2.dwg	z	2

**DTH**

## H Stávající skříň




## DTH2

 $2 \text{ 24V} = \text{SELV}$ 

6x Ponorná hladinová sonda s nerezovým senzorem

Hladina vody v pozorovacím vrtu	Hladina vody v pozorovacím vrtu	Hladina vody v pozorovacím vrtu	Hladina vody v pozorovacím vrtu
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

jednatel	Kreslil	Kontroloval		Investor	Akce	Příloha	Jméno souboru D_2_7_DTH2.dwg	Číslo, př.	Str.
2016	07/2016	07/2016						D.2.7	z
Mojý	Ing. Mojý	Ing. Weiter							