

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 03.10.2016  
NAŠE ZN.: ORZP/8697/2016/100/2016/nab  
SKART. ZNAK: 56.1-V/5  
VYŘIZUJE: Božena Naňáková  
TEL: 412 315 315, 731 411 510  
FAX: 412 315 324  
E-MAIL: [nanakova@mesto-sluknov.cz](mailto:nanakova@mesto-sluknov.cz)  
DATUM: 10.10.2016

Povodí Ohře a.s.  
Bezručova 4219  
430 03 Chomutov

**Vyjádření ke stavbě „Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540“ z hlediska dotčených orgánů státní správy**

Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov obdržel dne 03.10.2016 vaši žádost o vyjádření k akci: „Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540“ a sděluje následující:

**Orgán ochrany obyvatelstva:**

Odbor rozvoje a ŽP MěÚ ve Šluknově, orgán ochrany obyvatelstva, dle odst. 5 § 15 zák. č. 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému sděluje, že k akci „Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540“ nemá námitek. .

**Silniční správní úřad:**

Odbor rozvoje a ŽP jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve smyslu ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon) sděluje, že se stavbou „Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce v ul. Luční u č.p. 540“, v k.ú. a obci Šluknov“ **souhlasí**, dle předložené a potvrzené dokumentace a za níže uvedených podmínek:

- 1) v případě znečištění či poškození přilehlých komunikací, je stavebník povinen dodržet ustanovení § 28 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- 2) bude provedena příprava pro osazen zábradlí spočívající v osazení PVC potrubí DN 100 o délce 500mm
- 3) prostor mezi rubem zdi a komunikací bude zpevněn asfaltovou drtí v šíři cca 50 cm od krajnice vozovky
- 4) stavebník si požádá 30 dní před zahájením stavebních prací, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona a ve smyslu ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, o zvláštní užívání místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Šluknov)
- 5) výkopová zemina z výkopků bude odstraněna z komunikace nebo chodníku, nepovoluje se výkopek umisťovat vedle trasy výkopu. Případně vytěžené kostky budou uloženy na deponii Města Šluknov.

6) zásyp rýhy:

zóna obsypu (ohraňováno dnem výkopu, šířkou a výškou cca 0,3 m nad temeno vedení nebo jeho ochrany) bude vyplněna pískem, štěrkopískem, popř. jiným nezamrzavým materiálem

zóna zásypu (vymezená horní hranou zóny obsypu a spodní hranou konstrukce povrchu vozovky nebo chodníku) bude vyplněna zpevněnou stabilizovanou zeminou, kamenivem, štěrkokodrtí frakce 0 – 32, mechanicky zpevněným kamenivem nebo zeminou bez příměsí jílu

původní materiál z výkopu nesmí být pro zásyp použit.

zásypový materiál bude uložen po vrstvách, jejichž tloušťka je přizpůsobena použité hutnící technice, v přípustném intervalu tloušťky materiálu od 0,2 do 0,3 m. Hodnota modulu deformace zásypu ve vozovce (chodníku) nesmí být menší než 45(25) MPa při použití soudržných materiálů a 80(40) MPa při použití nesoudržných materiálů. Protokol o zkoušce hutnění bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

do doby uvedení povrchu do náležitého stavu bude výkop v místě zásahu do místní komunikace (nebo chodníku) ve zpevněných plochách provizorně překryt AB směsí z recyklátů nebo provedena zádlážba. Povrch prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat původní povrch vozovky. Obnovení provozu s jiným povrchem není přípustné.

Konečná úprava krytu vozovky nebo chodníku - uvedení do náležitého stavu:

svislé napojení krytu z asfaltových směsí na stávající část vozovky musí být utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota nebo natavovací pásy)

po ukončení sedání se prozatímní vrstva odfrézuje/odstraní a provede se konečná úprava krytu za použití obdobné skladby původního povrchu nebo podle katalogového listu

ve všech případech je u konečné úpravy dodržet následující přesahy - vozovkové souvrství 50 cm na každou stranu, chodníkové souvrství 30 cm na každou stranu

zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku, zeleni nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1 m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy

v případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce sousední vozovky, musí být provedena výsrava minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu

v plném rozsahu bude provedena obnova svislého i vodorovného dopravního značení, včetně obnovení součástí a příslušenství místní komunikace, bylo-li dotčeno výkopem

Vyjádření se vydává pro účely vydání územního souhlasu.

Toto vyjádření nenahrazuje potřebná povolení, která vydá odbor rozvoje a ŽP jako věcně a místně příslušný správní úřad a jiné orgány státní správy, ve správním řízení.

Mgr. Martin Chroust  
vedoucí odboru rozvoje a ŽP  
Městský úřad Šluknov