

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

Váš dopis:

Naše značka:

SOS –18VE 18-10833-0150

Vyřizuje: Alexander Kodýtek / 606757131

Datum:

12.02.2018

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení pro stavbu „**Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p.113**“ za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním výše uvedeného rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
2. V blízkosti a v ochranném pásmu našeho vedení SEK, a oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.
 - V oblasti stavby SO 04 dojde dle PD k přeložení sloupu nadzemního vedení, které bude provedeno společností CETIN a.s. na náklady investora stavby, a to na základě objednávky provedení prací zaslané na SPOS (alexander.kodytek@cetin.cz) a to minimálně 4 týdny před potřebným přeložením sloupu.
 - V oblasti stavby SO 02 bude provedeno zajištění podpěry nadzemního vedení dle PD a to na náklady investora stavby.
 - V ostatních oblastech kde dochází ke kolizi stavby s vedením SEK je nutné vytyčení sítě, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením.
3. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o ...“. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve „Vyjádření o...“
4. Při případné kolizi a odkrytí našeho vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606757131). O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Alexander Kodýtek

Specialista provozu a ochrany sítě

mob +420 606 757 131

alexander.kodytek@cetin.cz

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6;130 00 Praha;
IČ 04084063;DIČ CZ04084063
ID datové schránky společnosti: qa7425t

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

252

