



VODOROVNÝ ŘEZ A




PŮDORYS





POZNÁMKA

1xPREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ JÍMKA
V=2x25m3 m=2x9,6t
UŽITNÝ OBJEM JÍMKY: 20,5 m3
UŽITNÝ OBJEM ČERPACÍ ŠACHTY: 2 m3
UŽITNÝ OBJEM NÁDRŽE CELKEM: 22,5 m3
VSTUP DO NÁDRŽE BUDE POMOCÍ MOBILNÍHO ŽEBŘÍKU
POKLOP NÁDRŽE BUDE UZAMYKATELNÝ
ODBĚR VODY TRVALÝM SACÍM POTRUBÍM
PROVOZNÍ KONTROLY BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČSN 752411
KONTROLA ZÁSOBY POŽÁRNÍ VODY MIN. 1x ZA MĚSÍC
KONTROLA PROVOZNÍHO STAVU MIN. 1x ZA ROK
POŽÁRNÍ NÁDRŽ BUDE OZNAČENA JAKO NEPREJEZDNÁ

ŘEZ I



ŘEZ II



Vypracoval: ING JAROSLAV VOKOLEK		Ing Jaroslav Vokolek – STAPROS stavební, projektová a inženýrská služba Chroustkov 5, 28401 Kutná Hora IČO : 10240811 tel: 327 514856, 327 595200
Kraj: PARDUBICKÝ	Obec: LICIBOŘICE	
Investor: NÁRODNÍ HŘEBČIN KLADRUBY NAD LABEM, s.p.o. KLADRUBY NAD LABEM 1		Datum: 032018
Stavba: PRÍSTŘEŠEK PRO USKLADNĚNÍ SENA k.ú. LICIBOŘICE		Formát: A4
Obsah: POŽÁRNÍ NÁDRŽ – 22m3		Č.zak.: 63012017
		Měř.: 1:50 Č.v.: D1.5.1