

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



Ing. Milan Müller
Kancelář Hydroka
Nad Rážákem 15
143 00 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
763/17

Vyřizuje
Ing. Marek (marek@crsusti.cz)

Ústí nad Labem
6. 4. 2017

Vyjádření k záměru Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u č.p. 29, 222 v Kunraticích

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel pstruhového rybářského revíru 443 055 Svitava 3, vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami:

- Záměrem akce je oprava a rekonstrukce břehového opevnění v délce cca 80 m v urbanizované části obce.
- V celém předmětném úseku toku bude zachováno přírodní dno bez použití opevnění kamennou dlažbou. Navržený betonový práh doporučujeme nahradit kamenným dnovým prahem z lomového kamene (např. čedič) kladený na štět, aby došlo k vytvoření drobných peřejí. Kamenný práh může být zajištěn obloukovou vazbou v příčném směru se zachováním kynety. V obloukové vazbě budou kameny kladeny na sucho do šterkového podsypu.
- Dno koryta vodoteče bude urovňováno do miskovitého profilu se soliterně vloženými kameny o hmotnosti cca 100 kg podél zdí ve střídavých rozestupech cca 15 m.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního recipientu.
- Pojezd těžké mechanizace ve zvodnělé části koryta vodoteče požadujeme zamezit, z důvodu ochrany přírodního dna a vodních živočichů.
- Převod vody bude realizován pomocí příčných hrázek a potrubí v určitých stavebních úsecích.
- Alespoň tři týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SÚS z důvodu zajištění slovení obsádky ryb z předmětného úseku a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady investora.

S rybářským pozdravem



Ing. Miloš Urych v. r.
předseda ČRS, z. s., SÚS


Ing. Tomáš Kava
jednatel ČRS, z. s., SÚS

TELEFON
475 531 004, 734 253 887

E-mail
crsusti@crsusti.cz

Bankovní spojení
ČSOB Ústí n/L, č.ú.601324/0300