



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Výstavba přístřešku pro uskladnění sena, k. ú. Licibořice
Evidenční číslo VZ	Z2018-024835
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 1. 8. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1: Dobrý den, máme několik dotazů:

SO 01 Přístřešek

- v položkách 8 a 9 není specifikován typ skládky (řízená = poplatek, neřízená investora - bez poplatku)

Odpověď č. 1: Skládka je uvažovaná řízená dle výběru zhotovitele.

Dotaz č. 2: - v rozpočtu se nenachází položky na zhotovení žb překladů nad vstupními otvory do přístřešku a věnec budovy

Odpověď č. 2: Upraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3: - v rozpočtu se neschází položky na zhotovení podlahy přístřešku viz. TZ bod 4.4 včetně hutnicích zkoušek

Odpověď č. 3: Upraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 4: - prosím o ověření typu omítek vnitřních a vnějších

Odpověď č. 4: Po prověření s generálním projektantem se uvažuje provádění klasických dvouvrstvých omítek s cementovým prohozem.

Dotaz č. 5: - schází PD a rozpočet na hromosvody

Odpověď č. 5: S hromosvodem se neuvažuje.

Dotaz č. 6: elektro SO 03

pro so3 schází PD včetně rozpočtu - je mimo smlouvu?

Odpověď č. 6: Stavební objekt 03 je realizován ve spolupráci s distributorem elektrické energie z prostředků Národního hřebčína Kladruhy nad Labem.



V Kladrubech nad Labem dne 6. 8. 2018

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek