



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31  
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis zn. :  
Ze dne : 16.2.2018  
Naše značka : 12236/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT  
Vyřizuje : Kolarik Milan  
Telefon : 972 422 223  
E-mail : kolarikm@szdc.cz  
Datum : 27.3.2018

**HG partner s.r.o.**  
**Simona Pokorná**  
**Smetanova 200**  
**250 82 Úvaly**

**Souhrnné stanovisko**  
**Správy železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**ke stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (dále jen SŽDC, OŘ UNL), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 197/1998 Sb., v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení**  
pro stavbu:

**Název stavby:** *Odbahnění VN Markvartice*  
**Místo stavby :** k.ú. Markvartice, p.p.č. 3075, 3225 a pozemky navazující

**Trat'** : Děčín hl. n. Jedlová  
žkm cca: 18,870 – 18,950 – vlevo, v min. vzdálenosti 29 m od osy koleje

**TÚDÚ** : 086108

**Žadatel** : HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
**Investor** : Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Podle předložené žádosti a zjednodušené projektové dokumentace stavby se jedná o změnu dokončené stavby, a to formou návratu do původního stavu, než došlo k usazení sedimentů. Těžba bude prováděna na vodním díle Markvartice (vzdušnou čarou 1,3 km od p.p.č. 3075), ukládání sedimentu pak na p.p.č. 3075 s místním názvem U rybníčku. Výše uvedená stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy na p.p.č. 3075 a mimo ochranné pásmo dráhy na p.p.č. 3225 a pozemcích navazujících, vše k.ú. Markvartice, zcela mimo pozemky ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o..

V prostoru zájmového území stavby se **nenachází** kabelové trasy ani technická zařízení **ve správě SŽDC, OŘ UNL** (Správa tratí, Správa elektrotechniky a energetiky a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky) a **nachází** se zde telekomunikační vedení a zařízení **ve správě ČD Telematika a.s.** – viz. příložené Souhrnné stanovisko, č.j. 1201803017 ze dne 21.2.2018.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely stavebního řízení.

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou ochranném pásmu dráhy**

**s o u h l a s í**

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

Během stavby učiní investor na **vlastní náklady** taková opatření, aby **nebyla ohrožena** stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.

Stavbou nesmí být **nepříznivě ovlivněny** drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o. (např. technická zařízení, zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření atd.).

Stavba **bude realizována** takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškožována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

**Upozorňujeme**, že SŽDC, OŘ UL se nijak **nevyjadřuje** k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.

Stavba **musí být v souladu** s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.

Při vykonávání prací **odpovídá** zhotovitel za **dodržování bezpečnostních předpisů** dle platné legislativy a předpisů SŽDC.

V případě zásahů do drážního tělesa a nebo dalších drážních zařízení si SŽDC, OŘ UNL **vyhrazuje právo** na dočasné **zastavení stavebních prací** v případě **ohrožení bezpečnosti** provozování dráhy a drážní dopravy.

Při realizaci stavby **musí** zhotovitel stavby **vždy postupovat** v souladu s § 4a, odst.2, písmeno a-e), zákona o drahách č. 266/94 Sb., v platném znění (nepřibližovat se do vzdálenosti menší jak **2,5 m od osy krajní koleje dráhy** atd.).

**Požadujeme**, aby veškerá činnost v souvislosti s výše uvedenou stavbou proběhla **mimo drážní pozemek** ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o..

Investor **musí respektovat** stávající odvodnění přilehlé železniční dopravní cesty a případnou realizaci stavby **nesmí dojít** ke změně stávajícího vodního režimu v zájmovém území stavby včetně ochranného pásma dráhy.

**Upozorňujeme**, že ani v budoucnu k odvádění vody ze staveb a zařízení cizích subjektů, **nelze využívat** drážních příkopů ani jiných drážních zařízení. Pokud dojde, z důvodu realizace výše uvedené stavby (či důvodu výše uvedeného), k podmáčení popř. deformaci drážního pozemku (železničního spodku, svršku a ostatního drážního zařízení), **budou náklady** spojené s odstraňováním škod **hrazeny investorem stavby**.

Zahájení stavby **bude ohlášeno minimálně 14 dní** před započatím prací SŽDC, OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Česká Kamenice, **p. Šemík, tel. č. 972 433 678** nebo **724 346 591** a po realizaci stavby i ukončení prací. Výše jmenovaný p. Šemík zajistí rovněž **drážní dohled** (upozorňujeme, že **drážní dohled nenahrazuje** stavební dozor stavebníka).

Stavebník rovněž **písemně oznámí zahájení stavby** minimálně 14 dní předem na adresu **SŽDC, OŘ UL, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem**. Před ukončením prací na stavbě ( **před konáním** závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník **písemně požádá o stanovisko** SŽDC, OŘ UNL, Oddělení ochranného pásma dráhy, **k ukončení stavby** v ochranném pásmu dráhy.

Požadujeme, aby toto souhrnné stanovisko SŽDC, OŘ UNL **bylo předáno** zhotoviteli stavby, **který zajistí splnění** všech podmínek tohoto souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko **nenahrazuje** souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 226/1994, o drahách, v platném znění.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zpracovány do podmínek stavebního povolení ( či jiného povolení stavby) jako nezbytné závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

**Případné doplňky a změny**, pokud se budou nacházet v obvodu nebo ochranném pásmu dráhy, budou s námi zvlášť projednány.

Souhrnné stanovisko se týká stavby v rozsahu dle předložené dokumentace s platností **2 let** od data vydání souhrnného stanoviska, (**upozorňujeme**, že vyjádření ČD-Telematika má platnost pouze do 21.2.2020). Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (stavební povolení či jiné povolení stavby atd.) je investor povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, dle aktuálních podmínek a právních předpisů.

Pro případné další jednání k této akci bychom Vás rádi požádali, aby jste při předkládání žádosti k dalšímu stupni PD atd. uváděli „Naši značku“, pro rychlejší orientaci SZDC-OR UNL, k předmětné stavbě.

**Požadujeme zaslat** kopii rozhodnutí o povolení a ukončení stavby.



**Ing. Josef Kalivoda**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Příloha: 1x projektová dokumentace  
1x vyjádření ČD - Telematika

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 430 03 Ústí nad Labem  
IČ: 70994234, DIČ: C270994234  
(151)

k č.j. 12236/101P-SÚOC-102 VHC-147  
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace  
 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
 Železničářská 1203/31, 400 63 Ústí nad Labem  
 IČ: 70894234, DIČ: CZ70894234  
 (151)

 <b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a>		Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: <a href="mailto:vrzak@hgpartner.cz">vrzak@hgpartner.cz</a>		Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				Počet A4:	8
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák			Datum:	04/2018
Vypracoval:	Ing. Kamil Borecký			Změna:	-
Akce: Odbahnění VN Markvartice				Stupeň:	DSJ
				Č. zakázky:	H-17/046
Název části: PRŮVODNÍ ZPRÁVA				Část:	A
Příloha: PRŮVODNÍ ZPRÁVA				Měřítko:	Č. přílohy: A



 <b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <b>www.hgpartner.cz</b>		Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz		Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				Počet A4:	2
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák			Datum:	04/2018
Vypracoval:	Ing. Kamil Borecký			Změna:	-
Akce: <b>Odbahnění VN Markvartice</b>				Stupeň:	DSJ
				Č. zakázky:	H-17/046
Název části: <b>SITUAČNÍ VÝKRESY</b>				Část:	<b>C</b>
Příloha: <b>KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ULOŽENÍ</b>				Měřítko: 1:1 000	Č. přílohy: <b>C.3.2</b>