



Čj.: MUBR 55085/2018 ORS  
Vyřizuje: Mgr. Petra Hroudná  
Tel.: 519 311 394, 731 428 210  
E-mail: [petra.hroudna@breclav.eu](mailto:petra.hroudna@breclav.eu)

Rybák – Projektování staveb, spol. s r.o.  
Havlíčková 139/25a  
602 00 Brno

Břeclav 11. 4. 2018

### **Vyjádření ke stavbě – „Dyje, Břeclav, ř.km 23,3000 – 24,400 – zpevnění koruny LB hráze“**

*investor: Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 602 00  
lokalita: od nábreží A. Dvořáka*

*Projektová dokumentace řeší stavbu zpevnění koruny hráze, která navazuje na její rekonstrukci. Zpevnění hráze je navrženo v šířce 2,50 m a délka zpevnění je 1247,92 m. Začátek zpevnění navazuje na stávající zpevněnou komunikaci s asfaltovým povrchem. Niveleta zpevnění koruny hráze kopíruje niveletu hráze zvýšenou o asfaltové vrstvy (+0,10 m). Zpevnění koruny hráze budou sloužit jako cyklotrasa. Stávající sjezdy z hráze zůstanou nezměněny.*

Město Břeclav, zastoupené odborem rozvoje a správy Městského úřadu Břeclav, ve věci vlastnictví a správy místních komunikací a veřejných prostranství na území města, souhlasí s provedením výše uvedené stavby, za dodržení následujících podmínek:

Stavba nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu ve vlastnictví města Břeclav. Stavbou nebude zasaženo kabelové vedení veřejného osvětlení.

Požadujeme řádné zabezpečení stavby proti úrazu. Při najíždění vozidel v průběhu stavby nesmí dojít k omezení průjezdnosti přilehlé obslužné komunikace - v žádném případě není možno odstavovat vozidla na vozovku nebo v její bezprostřední blízkosti. Prováděním prací nesmí dojít k narušení rozhledových poměrů na přilehlé komunikaci.

Jakékoliv kácení nebo případný zásah do vzrostlé zeleně na pozemcích města Břeclav je třeba v každém jednotlivém případě projednat na našem odboru (Bc. Zugárek, tel. 731 428 233).

Při provádění prací dojde k poškození travnatého porostu nezpevněné plochy. Ihned po ukončení prací budou poškozené části osety travním semenem. V případě, že dojde k rozježdění terénu těžkými vozidly, je třeba po jejich odjezdu srovnat terén do původní nivelety a poté osít travní semeno. Pokud dojde při najíždění či vyjíždění vozidel k znečištění vozovky zeminou, je třeba tuto ihned odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Veřejné prostranství bude po dobu provádění prací pravidelně čištěno - odpad vzniklý při provádění prací je třeba odvézt z lokality a ekologicky zlikvidovat.

#### **Pozn.:**

Toto vyjádření nelze považovat jako povolení ke stavbě podle zákona č. 183/2006 Sb. Pokud je ze zákona č. 183/2006 Sb. nutné povolení popř. ohlášení stavby, tak o něj stavebník požádá místní Stavební úřad, popř. jiný věcně příslušný orgán.



V případě přepravy zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů či užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou předpisy, je třeba získat povolení příslušného silničního správního úřadu (odbor správních věcí a dopravy Městského úřadu v Břeclavi).

V případě jakýchkoliv změn ve vztahu k místním komunikacím nebo veřejným prostranstvím je třeba tyto změny projednat na odboru rozvoje a správy, oddělení investic a správy Městského úřadu Břeclav.

Z výše uvedeného je zřejmé, že odbor rozvoje a správy se stavbou " **Dyje, Břeclav ř.km 23,300 - 24,400 - zpevnění koruny LB hráze** " souhlasí.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

Ing. Milan Uher  
vedoucí odboru rozvoje a správy

**Pozn.:**

Toto vyjádření nelze považovat jako povolení ke stavbě podle zákona č. 183/2006 Sb. Pokud je ze zákona č. 183/2006 Sb. nutné povolení popř. ohlášení stavby, tak o něj stavebník požádá místní Stavební úřad, popř. jiný věcně příslušný orgán.