



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Výstavba kočárovny se stavební přípravou mačkácké linky ovsy a ječmene - obnova současného skladu
Evidenční číslo VZ	Z2018-024834
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 23. 8. 2018 a 24. 8. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 4: Dobrý den

mám několi nesrovnalostí mezi PD a rozpočtem

1.v PD jsou 4 vnitřní dveře v rozpočtu pouze 2ks ,to samé se týká zárubní a překladů

Odpověď č. 4: Opravena PD.

Dotaz č. 5: 2.v rozpočtu schází I 140 jako překlad včetně plentování

Odpověď č. 5: V opravené PD již tento prvek není.

Dotaz č. 6: 3.v rozpočtu schází vnitřní vrata 3500x3000

Odpověď č. 6: V opravené PD již tento prvek není.

Dotaz č. 7: Dobrý den

mám několik dotazů k elektroinstalaci

1.Co přímotopy ? - dělat nedělat - nejsou v rozpočtu

Odpověď č. 7: Přidána položka do výkazu výměr.

Dotaz č. 8: 2.Co svítidla ? dle PD skladová hala 17 technologie 7 v rozpočtu 7 ks co se bude a nebude dělat ?

Odpověď č. 8: Opraveno ve výkazu výměr, celkový počet svítidel je 24 ks.

Dotaz č. 9: 3.Co venkovní osvětlení ? není v rozpočtu

Odpověď č. 9: Venkovní osvětlení neuvažujeme.

Dotaz č. 10: 4.Co EPS - není v rozpočtu - dělat nedělat?

Odpověď č. 10: EPS uvažujeme v rozsahu dle PD.



V Kladruzech nad Labem dne 24. 8. 2018

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek