HV REF	UŽIV. ADRESA	Jez Spytihněv Budka 1-RB1,DM-DI24_2	POLOŽKA	TYP DO JEDN.	ON MIN.	OFF MAX.	SW REF	SYSTEM	Svorky	Rele	Poj.
DI 0		Por.napájení osvětlení Budky č.1	FA15.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI	QR1.5			
DI 1		Por.napájení 24VDC	FA26.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 2		24VDC pod napětím	KD5.2	ON/OFF	OK	Porucha	BI				
DI 3		Por.napájení osvětlení - Halogeny	FA19.1	ON/OFF	OK	Porucha	BI				
DI 4		Porucha mot.spouš.napájení MO1	FA20.1	ON/OFF	OK	Porucha	BI				
DI 5		Por.el.napájení brzdy MO1	FA21.1	ON/OFF	OK	Porucha	BI				
DI 6				ON/OFF			BI				
DI 7				ON/OFF			BI				
DI 8				ON/OFF			BI				
DI 9				ON/OFF			BI				
DI 10				ON/OFF			BI				
DI 11				ON/OFF			BI				
DI 12				ON/OFF			BI				
DI 13				ON/OFF			BI				
DI 14				ON/OFF			BI				
DI 15				ON/OFF			BI				
DI 16				ON/OFF			BI				
DI 17				ON/OFF			BI				
DI 18				ON/OFF			BI				
DI 19				ON/OFF			BI				
DI 20				ON/OFF			BI				
DI 21				ON/OFF			BI				
DI 22				ON/OFF			BI				
DI 23				ON/OFF			BI				

ZAMAT

SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Zařízení:	Jez Spytihněv	Projekt:	ZAMAT s.r.o.
Sys jméno:	RB1	Č. projektu:	133-05-18
Adresa reg.:	BU1-RB1	Projektant:	L.Urbánek
Systém:	DM-DI24	Datum:	24.7.2018
		Strana:	3