HV REF	UŽIV. ADRESA	Jez Spytihněv Budka3-RB3,AMiNi4DW2/G	POLOŽKA	TYP DO JEDN.	ON MIN.	OFF MAX.	SW REF	SYSTEM	Svorky	Rele	Poj.
AI 0.0		Výška polohy klapky	HA1	cm	4	20		mA	**QR1**		
AI 0.1				°C							
AI 0.2				°C							
AI 0.3		Teplota venkovní	TA1	°C	-40	60		Ni1000/6180			
AI 0.4		Měř.okamž.spotř.vyhř.desky5-klapky3	QW5	°C	0	20		mA			
AI 0.5		Měř.okamž.spotř.vyhř.desky6-klapky3	QW6	°C	0	20		mA			
AI 0.6											
AI 0.7											
DI 0.0		Chod MO1,klapky - Nahoru	K1.3	ON/OFF	Chod	Stop	BI				
DI 0.1		Chod MO1,klapky - Dolů	K2.3	ON/OFF	Chod	Stop	BI				
DI 0.2		Horní poloha klapky	KD1.3	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 0.3		Dolní poloha klapky	KD2.3	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 0.4		Sign.por.ovl.napětí nouzového vypnutí MO1	FA27.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 0.5		Nouzové odstavení MO1 - přízemí	TL5.1	ON/OFF	Alarm	OK	BI				
DI 0.6		Porucha mot.spouš.-FA13,motoru MO1	FA13.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 0.7		Porucha napájení brzdy MO1	FA14.1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
AO 0.0				%	0	100	CSAOS	0-10V			
AO 0.1				%	0	100	CSAOS	0-10V			
AO 0.2				%	0	100	CSAOS	0-10V			
AO 0.3				%	0	100	CSAOS	0-10V			
DO 0.0		Dálkové ovládání klapky - NAHORU	KD3	ON/OFF	Chod	Stop	BI				
DO 0.1		Dálkové ovládání klapky - DOLŮ	KD4	ON/OFF	Chod	Stop	BI				
DO 0.2		HAVÁRIE	HL4	ON/OFF	Zapíná	Stop	BI				
DO 0.3		Porucha	HL5	ON/OFF	Zapíná	Stop	BI				
DO 0.4		Rozvaděč pod napětím	HL6	ON/OFF	Zapíná	Stop	BI				
DO 0.5				ON/OFF			BI				
DO 0.6				ON/OFF			BI				
DO 0.7											

ZAMAT

SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Zařízení:	Jez Spytihněv	Projekt:	ZAMAT s.r.o.
Sys jméno:	RB3	Č. projektu:	133-05-18
Adresa reg.:	BU3-RB3	Projektant:	L.Urbánek
Systém:	AMiNi4DW2/G	Datum:	24.7.2018
		Strana:	1