HV REF	UŽIV. ADRESA	Jez Spytihněv Budka 2-RB2,DM-DI242	POLOŽKA	TYP DO JEDN.	ON MIN.	OFF MAX.	SW REF	SYSTEM	Svorky	Rele	Poj.
DI 0		Porucha vypínače přívod	HV1.2	ON/OFF	Chod	Stop	BI	QR1.5			
DI 1		Přep.ochrana B a C - porucha	FT1	ON/OFF	OK	Alarm	BI				
DI 2		Porucha jističe přívod	FA1.1	ON/OFF	OK	Porucha	BI				
DI 3		Přítomnost všech fází napájení	FT2.1	ON/OFF	OK	Porucha	BI				
DI 4		Přep.ochrana D (ŘS) - porucha	FT4.1	ON/OFF			BI				
DI 5		Por.nap.ovl.fáze hlavního vypnutí RB2	FO1.2	ON/OFF			BI				
DI 6				ON/OFF			BI				
DI 7				ON/OFF			BI				
DI 8		Por.el.nap.vyhřívací desky 3 - klapky č.2	FA7.1	ON/OFF			BI				
DI 9		Por.el.nap.vyhřívací desky 4 - klapky č.2	FA9.1	ON/OFF			BI				
DI 10		Por.ovl.nap.vyhř.desky č.3 - klapky č.2	FA8.1	ON/OFF			BI				
DI 11		Por.ovl.nap.vyhř.desky č.4 - klapky č.2	FA10.1	ON/OFF			BI				
DI 12		Ohřev klapky č.2,Budka č.2	KM1.3	ON/OFF			BI				
DI 13		Ohřev klapky č.2,Budka č.3	KM2.1	ON/OFF			BI				
DI 14		Nnapětí 24 VDC - OK	KD5.4	ON/OFF		0	BI				
DI 15				ON/OFF		0	BI				
DI 16				ON/OFF			BI				
DI 17				ON/OFF			BI				
DI 18				ON/OFF			BI				
DI 19				ON/OFF			BI				
DI 20				ON/OFF			BI				
DI 21				ON/OFF			BI				
DI 22				ON/OFF			BI				
DI 23				ON/OFF			BI				

ZAMAT

SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Zařízení:	Jez Spytihněv	Projekt:	ZAMAT s.r.o.
Sys jméno:	RB2	Č. projektu:	133-05-18
Adresa reg.:	BU2-RB2	Projektant:	L.Urbánek
Systém:	DM-DI24	Datum:	24.7.2018
		Strana:	2