



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/18/36924

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
12.09.2018

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

VON Vedlejší a ostatní náklady

Ve VV je položka:

38	K	092004008R	Zajištění odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště	soubor	1,000
----	---	------------	---	--------	-------

Má být oceněn jen odlov, nebo i zpětné vysazení rybí osádky?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že v položce má být oceněno odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště a následný přesun na jiné vhodné místo.

2)

Dotaz:

Nakládání s odpady

V souhrnné TZ části pro VHS objekty je uvedeno:

B. 8. 7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Výčet odpadů + objemové množství známé:

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	19831 m ³
17 01 01 – beton	9419 t

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku TKO Třebovice za cenu 260,- bez DPH/t.

Materiál z demolic bude odvezen na skládku TKO Třebovice za cenu 1500,- bez DPH/t.

Je tato skládka a výše poplatků pro uchazeče závazná?

Odpověď:

V souhrnné technické zprávě pro vodohospodářskou část je uvedena skládka TKO Třebovice jako jedna z možných variant likvidace odpadů, kterou uvažoval zpracovatel PD. Zadavatel sděluje, že tato skládka ani výše poplatku není pro dodavatele závazná. Dodavatel může uvažovat i jiný, ekonomicky výhodnější způsob likvidace odpadů, avšak v souladu s aktuálně platným zákonem o odpadech a související legislativou.

3)**Dotaz:**

VON Vedlejší a ostatní náklady

Ve VV je položka:

15	K	031002012R	Zajištění obnovy asfaltové komunikace	soubor	1,000
----	---	------------	---------------------------------------	--------	-------

P

Poznámka k položce:

plocha 7000+2000=9000 m2

Z poznámky k položce není patrné o jaké druhy a tloušťky vrstev komunikace se jedná a zda má být součástí položky i odstranění jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky.

Žádám zadavatele o upřesnění specifikace položky.

Odpověď:

Projektant uvažuje poškození asfaltových komunikací, po kterých bude probíhat doprava v rámci výstavby v ploše cca 9 000 m². Počítá se s odstraněním poškozených konstrukčních vrstev a s obnovou komunikace v následující skladbě:

ACO 11	40 mm
ACP 16+	60 mm
ŠDA	300 mm

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html