

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 27. 9. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace – Svitava, ř. km 82,916 – 90,059, Hradec nad Svitavou, oprava koryta

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Svitava, ř. km 82,916 – 90,059, Hradec nad Svitavou, oprava koryta“ obdržel dne 25. 9. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Kterou skládku uvažoval projektant pro uložení vytěženého materiálu?

Odpověď:

Projektant uvažoval likvidaci vyteženého materiálu na nejbližších skládkách odpadu v blízkém okolí. Např. skládka JSK Rozhrání, Tramon Malinové dolce, skládka Velké Opatovice atd... případně i využití skládky v obci Hradec nad Svitavou (nutná dohoda s vlastníkem). Zhotovitel dle PD ocení svůj vlastní způsob likvidace.

Dotaz č. 2:

Projekt uvažuje se zřízením mezideponie pro ukládku sedimentu v místě zařízení staveniště, domníváme se, že velikost zařízení staveniště nebude dostatečná, kde je možné využít další deponii pro sediment?

Odpověď:

Projekt uvažuje postup výstavby po jednotlivých etapách. Odvoz zeminy z koryta bude řešen malou mechanizací na mezideponii a tam následně nákládán a odvážen dále na skládku. Logistiku odvozu z mezideponie si zajistí zhotovitel (není nutné na mezideponii skládkovat materiál z celé etapy nebo dokonce z více etap).

Dotaz č. 3:

Kde bude možné využívat deponii pro ukládku lomového kamene?

Odpověď:

PD uvažovala jako prostor pro deponii kamene - zařízení staveniště. Nejprve bude odtěžen materiál ze dna, ten odvezen na mezideponii, tam naložen a odvezen na skládku. Po odvozu tohoto materiálu bude navezen lomový kámen a ten následně zpracován. Po zpracování bude začata další etapa.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11454.html

S pozdravem

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.