



Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	MANIPULACE	102,26	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.02	SCHODIŠTĚ	5,53	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.03	VÝTAH	15,99	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.04	CHODBA	597,64	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.05	NUMISMATIKA	83,7	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.06	SBÍRKY – OBCHOD	250,06	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.07	SBÍRKY – OBRAZY	250,05	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.08	SBÍRKY – REMESLA	193,39	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.09	MODELY ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA	499,17	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.10	POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA	501,2	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.11	ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA	501,2	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.12	ROSTLINNÁ VÝROBA	372,18	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
1.13	SCHODIŠTĚ	12,88	BET.DESKA + NÁTER	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
Celková plocha [m²]: 3375,25						

LEGENDA

- ① Požární uzávěr typu EW 30DP3-C
- ② Požární uzávěr typu EW 15DP3-C
- S Dveře zabraňující průniku kouře
- ⊗ Nouzové osvětlení
- 21A Hasicí přístroj práškový PG 6 s hasicí schopností 21A
- 11 Označení směru úniku
- EPS Elektrická požární signalizace
- Požárně izolované VZT potrubí – EI 30
- ⊗ Požární klapy ovládané EPS, požadavek EI 30 (skutečnost EI 90)

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	AREÁL NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA V ČÁSLAVI, JENÍKOVSKÁ 1762, 286 01 ČÁSLAV
OBJEDNATEL:	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, S.P.O., KOSTELNÍ 44, 170 00 PRAHA 7
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. M.POČEK, MBA, Ph.D., GENERÁLNÍ ŘEDITEL A Ing. Z.VICH, CSc, PROVOZNĚ-EKONOMICKÝ NÁMĚSTĚK

PROJEKTANT:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ
-------------	---

ODPOV.PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:		KRESLIL:		KONTROLOVAL:	
JIŘÍ FAIT		JIŘÍ FAIT		JIŘÍ FAIT		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	
Č.ZAK.: 008 009 16 00		NÁZEV DÍLA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU Z IROP PRO PROVOZNĚ NÍZKONÁKLADOVÝ DEPOZITÁŘ ČASLAV					C.PARE:
DATUM: 6./2016							
POČET A4: 4							
NÁZEV*.DWG: HALA							
MĚŘÍTKO: 1:175		ČÁST: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					C.PŘÍLOHY: PO/2
STUPEŇ: PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS PATRA - 2.NP					
PROFESE: POŽÁRNÍ OCHRANA							