

TYP ROZVADĚČE
ROZMĚRY (mm) (Š x V x HL)

: KOMPAKTNÍ PILÍŘ
: 484 x 1785 x 242

KRYTÍ
PŘÍVODY
VÝVODY
INSTALOVANÝ VÝKON (kW)
SOUDOBOST (beta)
VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ (kW)
OCHRANA PŘED
ÚRAZEM EL. PROUDU

: IP43/00
: ZESPODU
: DOLŮ

: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

: 3PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C


Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava

Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz



TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO MĚSTO KUNOVICE ZPRACOVAL:

RUŠAR MOSTY, s.r.o., MAJDALENKY 853/19, 638 00 BRNO - LESNÁ
Tel., fax: 545 222 037, E-mail: info@rusar.cz



VYPRACOVAL	Bc. Pavel KERT	HIP	ING.R.MENŠA	T. KONTROLA	ING.J.RUŠAR
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Kříž	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	09/2017
OBJEDNATEL	Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice			OKRES	UHERSKÉ HRADIŠTĚ
AKCE: <div>OLŠAVA, Kunovice</div> <div>- protipovodňová ochrana města</div> <div>Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku - ul. Olšavní</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 5013 01 03
				STUPEŇ	DPSP
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	N
ČÁST STAVBY:	SO 402 - PŘELOŽKA VO			ARCHIVNÍ ČÍSLO	Z17-101
PŘÍLOHA: SCHEMA ROZVADĚČE PRIS1 a PRIS2				ČÍSLO PŘÍLOHY	EL 02
					ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

