



S00RP00PF9DW

# Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

nám. T.G.Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 17383/2017

V Břeclavi dne 8. 3. 2017

Spisový značka: MUBR-S 9544/2017 OŽP/Os

Vyřizuje: Létalová, DiS.

Telefon: 519 311 226

E-mail: [jitka.letalova@breclav.eu](mailto:jitka.letalova@breclav.eu)

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“)

stavebníkovi:

název: **ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  
organizační složka státu**  
IČO: **000 20 338**  
sídlo: **Hroznová 63/2, 656 06 Brno - Pisárky**

dále jen „stavebník“

### vydává souhlasné závazné stanovisko

podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu **k územnímu a stavebnímu řízení** z hlediska ochrany ovzduší, k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší v rámci akce:

### **Stavební úprava haly a přilehlých místností provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Lednici na Moravě**

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí **souhlasí** s povolením výše uvedeného stacionárního zdroje znečišťování a činností neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, a to „stacionární spalovací zdroj“ – Plynový závěsný kotel THERM DUO, o tepelném výkonu 50 kW, umístěn na pozemcích parc. č. 223/1 a 223/2 v k. ú. Nejdek u Lednice.

### Odůvodnění

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, obdržel dne 27. 12. 2016 žádost stavebníka v zastoupení na základě plné moci zpracovatelem projektové dokumentace Ing. arch. Milanem Kabátem, Aloise Havla 7, 621 00 Brno, ČKA 03 097 o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k územnímu a stavebnímu řízení k

akci „Stavební úpravy haly a přilehlých místností provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Lednici na Moravě“. K žádosti byla doložena projektová dokumentace vypracovaná v 11/2016 pod č. zakázky 3407/2016.

Projektová dokumentace řeší stávající objekt, který bude upraven v části opláštění a vnitřní dispozice v uzavřeném areálu zkušební stanice ÚKZÚZ na pozemcích parc. č. 223/1 a 223/2 v k. ú. Nejdek u Lednice. Jako zdroj tepla pro teplovodní vytápěcí soustavu, bude sloužit plynový závěsný kotel THERM DUO o výkonu 50 kW, který bude vytápět celou provozní budovu včetně části navržené ke stavební úpravě. Odtah spalin bude zajištěn třínožkovým plechovým komínovým tělesem Ø 250 mm.

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, prověřil předložené doklady a dospěl k závěru, že návrh je v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. V rámci zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší byla žádost zveřejněna dne 2. 1. 2017 na stránkách [www.breclav.eu](http://www.breclav.eu), dokumenty, životní prostředí, do doby vydání závazného stanoviska nebyly vzneseny žádné připomínky.

#### **Upozornění:**

*Provozovatel stacionárního zdroje je povinen podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.*

*Podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona, je ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplásky.*

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí (územního a stavebního řízení) příslušného stavebního úřadu.

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat v souladu s § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci a to odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

Jitka Létalová, DiS.

referent odboru životního prostředí



**Příloha: PD**

#### **Obdrží:**

ČR – ÚKZÚZ, organizační složka státu, Hroznová 63/2, 656 06 Brno – Pisárky  
(v zastoupení)

1. Ing. arch. Milan Kabát, Aloise Havla 7, 621 00 Brno

#### **Na vědomí:**

2. Městský úřad Břeclav, OSŘaOŽÚ, stavební úřad