Soupis vodičů

STAVEBNÍ ÚPRAVA
AREÁL ZKUŠEBNÍ STANICE ÚKZÚZ V LEDNICI
SO 02 ZKUŠEBNÍ STANICE

číslo vodiče	druh	průřez mm2	svorka	N	N1	PE	svork.	spojuje		napětí [V]
								od	do	
WL1	CYKY-J	5 x 6	U,V,W	/	-	/	-	R1	R3	400
WL2	CYKY-J	3 x 1,5	1	-	/	/	X3	R3	EL1-EL3	230
WL3	CYKY-J	3 x 1,5	2	-	/	/	X3	R3	EL4-EL11	230
WL4	CYKY-J	3 x 1,5	3	-	/	/	X3	R3	EL12-EL14	230
WL5	CYKY-J	3 x 1,5	4	-	/	/	X3	R3	ELN	230
WL6	CYKY-J	3 x 2,5	5	-	/	/	X3	R3	XS1	230
WL7	CYKY-J	3 x 2,5	6	-	/	/	X3	R3	XS2	230
WL8	CYKY-J	3 x 2,5	7	-	/	/	X3	R3	XS3	230
WL9	CYKY-J	3 x 2,5	8	-	/	/	X3	R3	XS4	230
WL10	CYKY-J	3 x 2,5	9	-	/	/	X3	R3	XS5	230
WL11	CYKY-J	3 x 2,5	10	-	/	/	X3	R3	XS6	230
WL12	CYKY-J	3 x 2,5	11	-	/	/	X3	R3	XS7	230
WL13	CY	10	-	-	-	/	X3	R3	EP	
WL14	CY	10	-	-	-	/	-	EP	KO125+SZ	