


LEGENDA

KO125+SZ KRABICE PROPOJENÍ EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
S UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU

POZNÁMKA :

- pospojování konstrukce provedeno vodičem FeZn Ø10mm
- vodič přivařen k nosné konstrukci v úrovni podlahy
- uzemňovací soustava provedena zemnicím páskem FeZn 30/4mm
uloženým naplocho v zemi 1m od budovy
- svody 4 a 5 - stávající
- svody 7 a 8 - nové
- novou uzemňovací soustavu propojit se soustavou stávající
- svody od zkušebních svorek do země izolovat ve smyslu ČSN 33 2000 5 54 ed.2

- Hodnota obvodového uzemnění : max 10Ω

Projektant Ing Karel Klika		Ing Karel Klika autORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ specializace elektrotechnické zařízení 895 04 Hodonín, 12. dubna 35 IČO 12211907	
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVA AREÁL ZKUŠEBNÍ STANICE ÚKZÚZ V LEDNICI		Formát 2xA4
Objekt :	SO 02 ZKUŠEBNÍ STANICE ELEKTROČÁST		Datum 8/2017
Název:	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ		Arch. číslo Měřítko 1 : 100
		Číslo výkresu:	5