



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/18/43764

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
29.10.2018

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky

Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Ve výkresové části projektové dokumentace, ve výkresu D.2.2.16 Zábradlí na nábrežních zdech, je uvedeno:

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

DO ŽELEZOBETONOVÝCH ČEL BUDOU DLE PRVKU 5 NAVRTÁNY 2ks 0,25m

DLOUHÝCH OTVORŮ Ø 16mm

DO TĚCHTO OTVORŮ BUDOU UKOTVENY ZÁVITOVÉ TYČE Ø 12mm

(KOTEVNÍ DÉLKA 220mm) NA CHEMICKOU KOTVU

NA PRVEK 5 BUDOU POMOCÍ KOUTOVÉHO SVÁRU NAVAŘENY SLOUPKY ZÁBRADLÍ

A POMOCÍ MATIC BUDE ZÁBRADLÍ PŘIPEVNĚNO K ŽELEZOBETONOVÉ ZDI

ZÁVITOVÁ TYČ A MATICE BUDOU ZAKRYTY PŘILEPENOU PLASTOVOU ČEPIČKOU

V rozpočtech jednotlivých nábrežních zdí jsou v oddílu 767 – konstrukce zámečnické tyto položky:

767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	
	"zábradlí A - viz. D.3.2.13.5.+D.3.2.16. " 7*70,36	
	"zábradlí B - viz. D.3.2.13.5.+D.3.2.16. " 1*63,03	
55299043R	Ocelové zábradlí se svislou výplní v. 0,95 m ze čtvercových trubek, žárově pozinkované + nátěr	m

Poznámka k položce:
 Povrchová úprava je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem (celková tl. 350 µm):
 - metalizace 100 µm
 - nátěr celkem 250 µm
 (RAL povrchové vrstvy se uvažuje 6029 - odstín zelené)

V dílech zábradlí 1, 2 a 3 bude nutné s ohledem na metalizaci uzavřených profilů provést odvětrávací otvory Ø 8 mm z důvodu odvodu páry při zinkování.

998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t
-----------	--	---

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Tyto položky ÚRS neobsahují kotvení zábradlí na chemickou kotvu a vyvrtání kotevního otvoru. Žádáme zadavatele o doplnění rozpočtů nábrežních zdí o tyto položky:

- vyvrtání kotevních otvorů
- chemická kotva.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 2.

2)

Dotaz:

Ve výkresové části PD SO-02-07 Oplocení a SO-03-06 Oplocení jsou některé části oplocení kotveny do ŽB zdi. Ve vzorovém příčném řezu je uvedeno:

KOTVENÍ OPLOCENÍ

DO ŽELEZOBETONOVÉ ZDI BUDOU DLE PRVKU 5 NAVRTÁNY 2ks 0,25m
 DLOUHÝCH OTVORŮ Ø 16mm
 DO TĚCHTO OTVORŮ BUDOU UKOTVENY ZÁVITOVÉ TYČE Ø 12mm
 (KOTEVNÍ DÉLKA 220mm) NA CHEMICKOU KOTVU
 NA PRVEK 5 BUDOU POMOCÍ KOUTOVÉHO SVÁRU NAVAŘENY SLOUPKY OPLOCENÍ
 A POMOCÍ MATIC BUDOU SLOUPKY PŘIPEVNĚNY K ŽELEZOBETONOVÉ ZDI
 ZÁVITOVÁ TYČ A MATICE BUDOU ZAKRYTY PŘILEPENOU PLASTOVOU ČEPIČKOU

V rozpočtech jednotlivých částí oplocení jsou v oddílu 767 – konstrukce zámečnické tyto položky:

767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	
	"sloupky kotvené do podezdívky - viz. D.3.6.4.2."	
	112,3+36,2+35,4+10,8+17,7	
55399082R	Sloupek oplocení 51/4, dl. 1,1 m vč. kotevní desky 150x100x10 mm, žár. pozinkování a nátěru	kus
	Sloupek oplocení 51/4, dl. 1,1 m vč. kotevní desky 150x100x10 mm, žár. pozinkování a nátěru	
311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus
	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	
55399003R	Univerzální kovová krytka na sloupek	ks
	Univerzální kovová krytka na sloupek	
	22+2+6	
998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Tyto položky ÚRS neobsahují kotvení sloupků oplocení na chemickou kotvu a vyvrtání kotevního otvoru. Žádáme zadavatele o doplnění rozpočtů nábrežních zdí o tyto položky:

- vyvrtání kotevních otvorů
- chemická kotva.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu č. 1 a č. 2 sděluje, že aktuálně platný výkaz výměr nebude doplňovat, protože má za to, že dle ceníku ÚRS Praha VP 800-767 oddíl 1311 je zřejmé, že vyvrtání otvorů i chemické kotvy jsou obsaženy v uvedených položkách pro upevnění zábradlí a plotů.

Oddíl 1311 obsahuje:

a) vysekání rýh, kapes, nik a vyvrtání kotevních otvorů jde-li o:

- vyvrtání kotevních otvorů průměru do 60 mm ve zdivu z cihel a tvárnic, ve zdivu a stropech z betonu a železobetonu,

b) osazení upevňovacích prvků (kotevních želez, šroubů, kamenáčů, špalíků apod.) včetně jejich dodání

- zazdění, zabetonováním nebo zalitím.

Viz příloha.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Přílohy: Oddíl 1311 ceníku ÚRS Praha VP 800-767

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html