

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 2. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace – VD NM, přelivné objekty horní - oprava elektroinstalace

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD NM, přelivné objekty horní - oprava elektroinstalace“ obdržel dne 29. 10. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníka vztahující se k předmetné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve výzvě k podání nabídky v bodě IX. Formální úprava nabídky je uvedeno, že součástí kopie nabídky bude doplněný návrh smlouvy v editovatelné podobě ve formátu doc/docx/rtf. Součástí zadávací dokumentace je ale pouze návrh smlouvy ve formátu pdf. Žádáme proto o zaslání návrhu smlouvy ve formátu doc/docx/rtf, abychom ho pak mohli ve stejném formátu předložit. Žádáme o jeho poskytnutí.

Odpověď:

Návrh smlouvy v editovatelné podobě bude uveřejněn na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11647.html ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Ve výzvě k podání nabídky je uvedeno, že její součástí je Příloha č. 1 - formulář "Základní identifikační údaje dodavatele". Tento formulář bohužel ale součástí zadávací dokumentace není.

Odpověď:

Formulář „Základní identifikační údaje dodavatele“ je uveřejněn na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11647.html jako krycí list ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě v bodě 4.6. Kamerový systém se píše pouze obecně o kamerovém systému. Tímto Vás žádáme o detailnější specifikaci především položek IP kamer a videoservertu CCTV tak, aby bylo možné porovnávat a posuzovat nabídky s podobně nastavenými minimálními parametry.

Odpověď:

Minimální specifikace kamerového systému:

IP kamera

2 MPix Full HD, venkovní antivandal Bullet/Dome kamera s IR přísvitem a funkcí WDR, snímač 1/1,8" CMOS, objektiv 2,8-12 mm motorický, citlivost extra vysoká, komprese H.265+, provozní teplota -30° až +60° C, napájení PoE.

Videoserver CCTV

NVR max 32 IP kamer, rack provedení, 16x PoE, max rozlišení kamery 12 MPix, komprese H.265+, HDMI 4K+VGA, 1Gpbs LAN, 3x USB, počet HDD slotů 4x, provozní teplota -10° až +55° C, kapacita 2x4TB.

Dotaz č. 4:

Žádáme o vysvětlení, zda se data budou přenášet do nadřazeného systému? Tím je myšleno na server SCADA umístěný na vodohospodářském dispečinku Povodí Moravy, s. p. v Brně, kde se bude muset udělat doplnění dat. Pokud ano, tak výhradním dodavatelem systému vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy, s. p. je firma VARS BRNO, a.s., proto bychom Vás chtěli požádat o cenovou nabídku tohoto dodavatele tak, aby byla cena stejná pro všechny uchazeče.

Odpověď:

V rámci projektu nebyl požadován přenos dat na nadřazené systémy. Bylo řešeno místní obslužné pracoviště, kde bude v případě zřízení dostatečné internetové konektivity možnost dálkového přístupu přes VPN.

Současně zadavatel z vlastního podnětu opravuje smlouvu o dílo, a to čl. IV odst 2. Věta, „Cena za dílo bude objednatel uhrazena na základě jedné faktury“, bude nahrazena větou „**Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc**“.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek **končí 9. 11. 2018 v 09:00:00** hodin.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11647.html

S pozdravem



.....
Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.