

Útvar:	Sekce ekonomická a správní	Spisová zn.:	SZ UKZUZ 134113/2018/39331
Vyřizuje:	Ing. Hana Romanová	Č. j.:	UKZUZ 143124/2018
E-mail:	hana.romanova@ukzuz.cz		
Telefon:	+420 543 548 377		
Adresa:	Hroznová 63/2, 656 06 Brno	Datum:	5. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 jako zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy haly a přilehlých místností provozní budovy UKZÚZ v Lednici n/Moravě“ obdržel dne 2. 11. 2018 následující požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce:

Dotaz: 1) Při prohlídce nám bylo sděleno, že výplně vnějších otvorů budou ve stejném provedení jako na hlavní budově. Tam jsou bílá plastová okna. Ve výpise výrobků i v rozpočtu jsou hliníková okna. Které varianta je správná?

2) Aby mohly být kvalifikovaně naceněny ekvitermní regulace, je třeba v ZD uvést typ kotle.

Odpověď:

1. Zadavatel upřesňuje, že výplně vnějších otvorů budou v provedení bílá plastová okna, ostatní parametry oken dle dílu č. 767 Konstrukce zámečnické Výkazu výměr zůstávají nezměněny.
2. Zadavatel upřesňuje typ kotle: kondenzační kotel Viessmann 200, 45 kW. Nový rozdělovač na 3 okruhy – topení budovy, ohřev vody a třetí okruh je volný – připravený pro rekonstruovanou část budovy.

S ohledem na provedenou změnu v zadávací dokumentaci a charakteru úpravy Výzvy zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu