

---

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

---

### BÍLINA, Ř.KM 1,065 - 1,158 REKONSTRUKCE U ČD

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Jednostupňový projekt

DATUM:

06/2018

---

---

POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK



**SWECO**

---

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Ústředí Praha  
Táborská 31, Praha 4  
[www.sweco.cz](http://www.sweco.cz)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6376 0200  
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 005622/17/1

Bílina, ř.km 1,065 - 1,158 rekonstrukce u ČD

E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

JP

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU):

Bílina, ř.km 1,065 - 1,158 rekonstrukce u ČD

DATUM:

06/2018

PODÁNÁZEV:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Jednostupňový projekt

OBJEDNATEL:

Povodí Ohře, státní podnik

ADRESA:

Bezručova /4219, 430 03 Chomutov

ZHOTOVITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.

ADRESA:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:

Ing. Milan Moravec, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Radek Veselý

ŘEDITEL DIVIZE:

Ing. Petr Matějček

TECHNICKÁ KONTROLA:

Společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.** je certifikovaná dle norem **ČSN EN ISO 9001:2009**, **ČSN EN ISO 14001:2005** a **ČSN OHSAS 18001:2008**.

### © Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

## Obsah

	strana
Magistrát města Ústí nad Labem – stavební odbor	5
Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního prostředí	6
Město Ústí nad Labem – odbor životního prostředí	8
Město Ústí nad Labem – odbor životního prostředí	10
Dražní úřad	11
Dražní úřad	13
České dráhy	15
České dráhy	18
SŽDC	22
SŽDC	23
SŽDC	27
Magistrát města Ústí nad Labem – odbor dopravy a majetku	29
GENOVA spol. s r. o.	30
České dráhy	31
Český rybářský svaz	34

# MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8  
STAVEBNÍ ODBOR

PSČ 401 00  
schránka 100

Č. SPISU: 27641/2017  
Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/32827/2017/Mar  
VYŘIZUJE: Lenka Marušová  
TELEFON: 475271694

V ÚSTÍ NAD LABEM  
26.4.2017

## VYJÁDRĚNÍ

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**"Bílina, ř. km 1,065 - 1,158 - rekonstrukce u ČD"**  
(stabilizace břehů)

na pozemku parc. č. 4297, 4306/1, 3535/6 v katastrálním území Ústí nad Labem je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

### Poučení :

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

[otisk úředního razítka]  
Ing. Vlastimil Hudeček v.r.  
vedoucí stavebního odboru  
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Lenka Marušová

### Obdrží :

účastníci (dodejky)  
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm  
prostřednictvím zástupce  
Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3



## MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí  
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Spisový znak: MM/OŽP/OP/70128/2017/ResB  
Evid.č.:154827/20017  
Vyřizuje / tel.: Ing. Barbora Reslová / 475 271 741  
E-mail: Barbora.Reslova@mag-ul.cz  
V Ústí nad Labem 20.10.2017

### Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen Magistrát), jako příslušný orgán státní správy podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti Sweco Hydroprojekt, a.s., spol. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081, doručené dne 21.9.2017 pod č.e.: 143295/2017, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (Řeka Bílina) v souvislosti se stavbou „Bílina, ř.km 1,065-1,158 rekonstrukce u ČD (investor Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov), vydává dle §149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen správní řád), toto

#### závazné stanovisko:

Magistrát podle § 4 odst. 2 zákona souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku „řeka Bílina“ (v prostoru ř.km 1,065-1,158 na p.p.č. 4297, 4306/1, 3535/6 v k.ú Ústí nad Labem) v rámci stavby „Bílina, ř.km 1,065-1,158 rekonstrukce u ČD“ (investor Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov), a to dle projektové dokumentace stavby zpracované žadatelem v 10-2017 pod č. zak. 11 6376 0200.

#### Odůvodnění:

Magistrát projednal žádost Sweco Hydroprojekt, a.s., spol. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku „řeka Bílina“ v souvislosti se stavbou „Bílina, ř.km 1,065-1,158 rekonstrukce u ČD“. Závazné stanovisko je podkladem pro navazující řízení (územní, stavební řízení) na uvedenou stavbu (dále jen stavba). Žádost obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci stavby (10-2017, č. zak. 11 6376 0200, v obsahu Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Celková situace a Vzorový příčný řez) a poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Předmětem stavby je opevnění stávajících břehů koryta vodního toku, které zajistí dostatečnou stabilitu břehů a ochrání je tak před účinky vodní eroze. Území stavby se nachází na březích řeky Bíliny mezi objektem jezu s malou vodní elektrárnou a mostem v Drážní ulici. Levý břeh bude opevněn a stabilizován železobetonovou zdí. Nové opevnění na levém břehu navazuje na stávající opěrnou zeď. Pravý břeh bude stabilizován kamenným opevněním (kamennou rovnalinou), které naváže na stávající opevnění v podjezí. Svahy nad opěrnou zdí a nad kamenným opevněním budou upraveny do sklonu max. 1:2, ohumusovány a osety. Pod mostním objektem (Drážní ulice) budou břehy opevněny kamennou dlažbou na sucho.

Řeka je ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona významným krajinným prvkem (VKP). VKP jsou dle § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozováním a ničením, využívat je lze pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nezbytné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Stavba bude realizována v urbanizovaném prostoru a navazuje na již upravenou část koryta pod jezem u malé vodné elektrárny. Na části břehů, které nejsou stavebně upraveny, je trvalý travní porost. V rámci stavby není nutné kácení dřevin. Část svahů bude znovu zatravněna.

Řeka je v těchto místech sevřena ze severní strany náspem železniční tratě, z jižní strany pak Žižkovou ulicí včetně zástavby komerčních areálů. Okolí řeky je tedy silně antropogenně ovlivněno. Řeka zde byla v minulosti regulována (napříměna), poměrně strmé břehy jsou technicky upraveny (těžký kamenný zához, betonová zeď). Záměrem nedochází ke změně podélného vedení toku a ani zásadní změně profilu říčního koryta. Estetický a krajinný význam vodního toku v urbanizované krajině se záměrem nemění.

Bílina je vymezena v územním plánu města Ústí nad Labem jako součást územního systému ekologické stability krajiny (lokální biokoridor Bílina pod Hostovicemi, lokální biocentrum Pod nádražím, dále jen ÚSES). Cílová opatření v prvcích ÚSES se zaměřují na prevenci další devastace přilehlých zelených ploch, sanaci ruderalních porostů, posílení podílu zeleně a jejího přirozeného charakteru. Stavební záměr je pouze lokálního charakteru a navazuje na již realizované stavební úpravy toku (popsáno výše). Stavba není v rozporu s požadavky na funkci ÚSES a nemá potenciál negativního vlivu na migraci organismů ani zhoršení biotopu (stav se prakticky nemění – úprava již upraveného koryta řeky resp. jeho břehů).

Posuzovaná stavba svou povahou nepředstavuje oproti stávajícímu stavu VKP zásadní změnu. Je realizována v rozsahu nepatrném z hlediska délky toku. Jako taková nepředstavuje, při zohlednění aktuálního stavu VKP, zásah, který by měl potenciál poškození či zničení tohoto VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Správní orgán proto vyslovil se zásahem v rozsahu dle předložené projektové dokumentace souhlas.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze podle ust. § 149 správního řádu samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v dotčené věci, pro které je toto závazné stanovisko nezbytným podkladem.

otisk razítka

Mgr. Markéta Peřinová  
vedoucí oddělení ochrany přírody, lesů,  
myslivosti, rybářství a zemědělského půdního fondu

#### **Obdržel:**

Sweco Hydroprojekt, a.s., spol. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081



**Město Ústí nad Labem**  
Velká Hradební 8  
401 00 Ústí nad Labem

**Sweco Hydroprojekt a. s.**  
ústředí Praha  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

Váš dopis zn.: 131/JIR/0784  
č. j.: MM/OŽP/VHO/84829/MartD/V-17773  
č. ev.: 182993/2017  
Vyřizuje: Bc. Martínková  
Datum: 29. 11. 2017

**Bílina, ř. km 1,065 – 1,158 – rekonstrukce u ČD**  
- vyjádření odboru životního prostředí

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí obdržel dne 10. 11. 2017 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, o vyjádření k záměru pro výše uvedenou akci.

Investor záměru: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988

Místo záměru: území města Ústí nad Labem, v k. ú. Ústí nad Labem, na p. p. č. 4297, 4306/1 a 3535/6, stavba se dotkne koryta vodního toku řeky Bílina (IDVT 10100034), ř. km 1,065 – 1,158; ČHP 1-14-01-108, stavba je situovaná do stanoveného záplavového území a do stanovené aktivní zóny vodního toku Bílina

Posuzované podklady žádosti: projektová dokumentace pod názvem „Bílina, ř. km 1,065 – 1,158 – rekonstrukce u ČD“, z 10/2017, vypracovaná společností Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, Ing. Radkem Veselým (ČKAIT 0011136), AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Popis záměru: Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího opevnění břehů koryta řeky Bilyny v úseku mezi objektem jezu s malou vodní elektrárnou (MVE Žižkova) a mostem v Drážní ulici v Ústí nad Labem. Jedná se o rekonstrukci opevnění levého břehu a to opěrnou železobetonovou zdí a pravý břeh bude opevněn kamenným opevněním. Upravené svahy budou ohumusovány a osety.

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí vydává toto vyjádření:

Vodní hospodářství - Dana Martínková, Bc., tel. 475271740, e-mail: [Dana.Martinkova@mag-ul.cz](mailto:Dana.Martinkova@mag-ul.cz):

Z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je uvedený záměr možný.

Navrhované práce v rámci rekonstrukce stávajícího opevnění břehů koryta vodního toku řeky Bilyny považujeme za udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu díla, které je vlastníkem vodního díla a stavebník podle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona a ust. § 104 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení udržovacích prací a vodohospodářských úprav se provádí v souladu s § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů; povinné doklady předkládá žadatel spolu s ohlášením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16 uvedeného předpisu.

Vzhledem k tomu, že daná stavba zasahuje do stanoveného záplavového území vodního toku řeky Bilyny, musí být pro tento objekt zpracován povodňový plán. Zpracovaný povodňový plán bude předložen příslušnému povodňovému orgánu, tj. odboru životního prostředí, oddělení vodní hospodářství Magistrátu města Ústí nad Labem, k potvrzení souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem města Ústí nad Labem.

Úřední den:	Tel.:	E-mail:	Bank. spojení:	IČO:
Po-Pá	475 271 740	Dana.Martinkova@mag-ul.cz	KB 19-1125-411/0100	00 08 15 31



2. str. čj. MM/OŽP/VHO/84829/MartD/V-17773 ze dne 29. 11. 2017

V případě povodňového ohrožení bude postupováno dle povodňového plánu.

Toto vyjádření není rozhodnutí ve správním řízení a nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu.

Ochrana přírody a krajiny - Ing. Barbora Reslova, tel. 475271741, [barbora.reslova@mag-ul.cz](mailto:barbora.reslova@mag-ul.cz):

Tok řeky Bíliny je významný krajinný prvek ze zákona. Z hlediska ochrany významného krajinného prvku je k záměru třeba závazné stanovisko zdejšího orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana ovzduší - Jana Zajícová, Ing., tel. 475271707, e-mail: [Jana.Zajicova@mag-ul.cz](mailto:Jana.Zajicova@mag-ul.cz):

Požadujeme, aby při veškerých pracích byla činěna **opatření k zamezení prášení** a úletu materiálu (**zakrytí nákladu na automobilech**, bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn **úklid** dotčených příjezdových komunikací, apod.).

Odpadové hospodářství - Hana Jančovičová, Bc., tel. 475271745, e-mail: [Hana.Jancovicova@mag-ul.cz](mailto:Hana.Jancovicova@mag-ul.cz):

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu řízení na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. **Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.**

Z ostatních hledisek v kompetenci zdejšího odboru k uvedené stavbě bez připomínek.

**Ing. Simona Karpišková**  
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:  
adresát

Úřední den: Po-Pá	Tel.: 475 271 740	E-mail: <a href="mailto:Dana.Martinkova@mag-ul.cz">Dana.Martinkova@mag-ul.cz</a>	Bank. spojení: KB 19-1125-411/0100	IČO: 00 08 15 31
----------------------	----------------------	---	---------------------------------------	---------------------


**Magistrát města Ústí nad Labem**
**Odbor životního prostředí**

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

**Sweco Hydroprojekt a. s.**
**ústředí Praha**
**Táborská 31**
**140 16 Praha 4**

Váš dopis zn.:

č. j.: MMUL/OŽP/VHO/163719/2018/MartD/V-18092

č. ev.: 68931/2018

Vyřizuje: Bc. Martínková

Datum: 17. 4. 2018

**Bílina, ř. km 1,065 – 1,158 – rekonstrukce u ČD**

- vyjádření odboru životního prostředí

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí obdržel dne 9. 4. 2018 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, o vyjádření k záměru pro výše uvedenou akci.

Investor záměru: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988

Místo záměru: území města Ústí nad Labem, v k. ú. Ústí nad Labem, na p. p. č. 4297, 4306/1 a 3535/6, stavba se dotkne koryta vodního toku řeky Bílina (IDVT 10100034), ř. km 1,065 – 1,158; ČHP 1-14-01-108, stavba je situovaná do stanoveného záplavového území a do stanovené aktivní zóny vodního toku Bílina

Posuzované podklady žádosti: projektová dokumentace pod názvem „Bílina, ř. km 1,065 – 1,158 – rekonstrukce u ČD“, z 5/2018, vypracovaná společností Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, Ing. Radkem Veselým (ČKAIT 0011136), AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Popis záměru: Předmětem záměru je rekonstrukce břehového opevnění koryta řeky Bíliny v úseku mezi objektem jezu s malou vodní elektrárnou (MVE Žižkova) a mostem v Drážní ulici v Ústí nad Labem. Účelem opevnění břehu je udržovat tvarovou stálost opevnění koryta vodního toku a bránit erozi, která by mohla mít za následek ohrožení staveb nacházejících se v sousedství vodního toku.

K uvedené záměru bylo zdejší úřadem vydáno vyjádření pod č. j.: MM/VHO/OŽP/84829/MartD/V-17773 ze dne 29. 11. 2017.

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí vydává toto vyjádření:

Ochrana přírody a krajiny (Mgr. Markéta Peřínová, tel.: 475271744, e-mail: [marketa.perinova@mag-ul.cz](mailto:marketa.perinova@mag-ul.cz)):

K záměru bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku řeka Bílina VKP ze dne 20. 10. 2017 pod č. j. MM/OŽP/OP/70128/2017/ResB. Toto závazné stanovisko nadále platí (změna stavebního materiálu použitého na opevnění nemění vliv stavby na VKP).

Z ostatních hledisek v kompetenci zdejšího odboru nadále platí vyjádření pod č. j.: MM/VHO/OŽP/84829/MartD/V-17773 ze dne 29. 11. 2017.

**Ing. Simona Karpíšková**  
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:  
adresát

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 499, [www.usti-nad-labem.cz](http://www.usti-nad-labem.cz)



CRDUX00C6YTU

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**  
sekce stavební - územní odbor Praha

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská 31  
14016 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
MP-SOP1837/17-6/Ck  
DUCR-64181/17/Ck

VYŘIZUJE / TELEFON  
Charvátová Zdenka Ing. /  
charvatova@ducr.cz

V PRAZE DNE  
7. listopadu 2017

**Závazné stanovisko**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

**vydává**

podle ustanovení § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 5. září 2017 (dopl. dne 1. listopadu 2017) žadatelem Sweco Hydroprojekt a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 264 750 81,

**s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y**

**Ústí nad Labem**  
**„Řeka Bílina, opevnění břehů koryta v ř. km 1,065 až 1,158 -**  
**rekonstrukce u ČD“**

Stavba je navržena částečně v obvodu a ochranném pásmu dráhy železniční tratě Trmice – Ústí nad Labem Střekov, vpravo, v žkm cca 2,380 až 2,480, v minimální vzdálenosti cca 9 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 4306/1 (ČD, a.s.) a poz. navazujících, vše k. ú. Ústí nad Labem.

**Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná

opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

**Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.**

**Tento souhlas:**

- Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- **Nenahrazuje** souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je ČR-Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Drážní úřad  
Wilsonova 300/83  
121 06 Praha 2



*Miroslav Hron*

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

**Příloha:**

- 1x odsouhlasená dokumentace





**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**  
sekce stavební, územní odbor Praha

Sweco Hydroprojekt a.s.  
ústředí Praha  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
131/JIR/0268 / 2.5.2018

NAŠE ZNAČKA  
MP-SOP1001/18-2/Ce  
DUCR-27334/18/Ce

VYŘIZUJE / TELEFON  
Čejchan Jaroslav Ing. /  
602 668 914

V PRAZE DNE  
15. května 2018


**Věc: Bílina, ř.km 1,065 - 1,158 rekonstrukce u ČD.**

Dražní úřad obdržel dne 3. května 2018 Vaši žádost o závazné stanovisko pro akci „Bílina, ř.km 1,065 - 1,158 - rekonstrukce u ČD“ po změně stavby spočívající v použití lomového kamene namísto původně navrhovaného železobetonu pro výstavbu zdi levého břehu, která bude stabilizovat břeh koryta vodního toku řeky Bíliny.

Dražní úřad Vám sděluje, že ke změně stavby v uvedeném rozsahu nemá námítky. Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně vydaného závazného stanoviska, zůstává závazné stanovisko Dražního úřadu č.j.DUCR-64181/17/Ck ze 7.11.2017 nadále v platnosti.

Dražní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2

(29)


  
**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

**Příloha:**

- 1x odsouhlasená dokumentace








SOUHLAS  
dle zák. č. 266/94 Sb.  
č.j. MGR-2734/1816  
ze dne 11.5.2018

Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 08 Praha 2


Souladný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHALL

**Výzkový systém Bell p.v.**

<p><b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b> Ústředí Praha  Táborská 31, 140 10 Praha 4, praha@sweco.cz, www.sweco.cz</p>			
VYPRACOVAN	Ing. Jiráň	Ing. Veselý	T. KONTROLA
PROJEKTANT	HP	Ing. Masiňák	DATAUM
OBJEDNATEL	ŘEDITEL DÍZNE		10/2017
AKCE	Povodí Ohře, státní podnik		Účel název
<p><b>Bílina, ř.km 1,065 - 1,158</b>  <b>rekonstrukce u ČD</b></p>			OKRES
			ČÍSLO ZAKÁZKY
			11 6378 0200
			STUPEŇ
			JP
			FORMAT
			2 A4
			MĚŘITNO
			1:200
			ARCHIVNÍ ČÍSLO
			0069961171
PRŮLOHA	Příčný řez		x
			D.1.3

Tato dokumentační věc má práva (a výjimky při poskytnutí nepřetržitosti) je zúčastněn vstřícnost, kterou se účastníci setkávají. Každý z účastníků má právo na vlastní rozhodnutí, jak se bude chovat. Každý z účastníků má právo na vlastní rozhodnutí, jak se bude chovat. Každý z účastníků má právo na vlastní rozhodnutí, jak se bude chovat.



Váš dopis čj. \_\_\_\_\_

Ze dne \_\_\_\_\_

06. 04. 2017

Naše čj. \_\_\_\_\_

682/2017

Datum \_\_\_\_\_

19. 04. 2017

Vyřizuje \_\_\_\_\_

Jakub Vedral  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
T 720 967 053

Sweco Hydroprojekt, a. s.  
ústředí Praha  
Ing. Jaromír Jirků  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

E vedral@rsm.cd.cz

#### Stanovisko ke stavbě: "Bílina – opevnění břehů"

**Stavebník:** Povodí Ohře, s. o., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**Dotčené území v majetku ČD, a. s.:** k. ú. Ústí nad Labem 774871, p. p. č. 4306/1 – viz příloha

Vážený pane inženýre,

České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, obdržela Vaši žádost o vyjádření k technickému řešení na stavbu viz výše.

Na levém břehu řeky Bíliny (viz příloha) se plánuje stavba železobetonové opěrné zdi a úprava svahování. Konstrukce opěrné zdi bude pouze na pozemku Povodí Ohře, státní podnik. Na pozemku společnosti České dráhy, a. s., je plánováno pouze svahování. Svah bude zpevněn ohumusováním a osetím. Za opěrnou zdí je navrženo drenážní potrubí, z důvodu odvodnění. Pravý břeh bude přesahován a opevněn kamennou dlažbou (soukromý vlastník).

Výše uvedená stavba z části **probíhá** na pozemku v majetku ČD, a. s. a **nachází** se v ochranném pásmu dráhy.

Inženýrské sítě v majetku ČD, a. s. se v zájmovém území **nenacházejí**.

Jako vlastník dotčeného pozemku (p. p. č. 4306/1) **souhlasíme s výše uvedenou stavbou při dodržení následujících podmínek:**

1. **Před počátkem** (minimálně 5 dnů) **i po ukončení stavebních prací kontaktujte místního správce** (p. Stanislav Dvořák, tel.: 724 805 798), **kteří předá, respektive převezme staveniště.**
2. **Na dotčeném pozemku se s velkou pravděpodobností nalézají inženýrské sítě cizích subjektů.** Např.: Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC, s. o.) a ČD – Telematiky a. s. Proto je nutné tyto společnosti požádat o stanovisko k existenci inženýrských sítí v daném území.
3. Před stavbou musí být vytyčeny všechny známé inženýrské sítě.
4. **Veškeré náklady a práce spojené se stavbou budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou.**

České dráhy, a. s.  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, 500 02  
T 972 111 111, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226  
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 8039

Strana 1/2

682/2017

5. **Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Nesmí dojít k ohrožení, nebo omezení železniční dopravy.**
6. **Při stavebních pracích nesmí být pozemky v našem majetku nijak znehodnoceny.** Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou; nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě a k negativnímu dopadu na majetek ČD, a. s.
7. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
8. **Žádáme zaslání rozhodnutí stavebního úřadu o ukončení a zkolaudování stavby.**

**Toto stanovisko nenahrazuje** souhrnné stanovisko SŽDC, s. o., zastoupené Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem (**provozovatel a vlastník železniční dráhy**) a vyjádření ČD – Telematiky a. s., Bílinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem, která **spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.**

S pozdravem

 Regionální správa majetku  
Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914  
500 02 Hradec Králové

Václav Fikr

ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové

**Příloha**  
zákres dotčeného území v katastrální mapě  
přehledná katastrální situace

České dráhy, a.s.  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, 500 02  
T: 972 111 111, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226  
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 8039

Strana 2/2







Váš dopis čj. \_\_\_\_\_

Ze dne \_\_\_\_\_

23. 04. 2018

Naše čj. \_\_\_\_\_

782/2018

Datum \_\_\_\_\_

26. 04. 2018

Vyřizuje

Jakub Vedral  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
T 720 967 053

Sweco Hydroprojekt, a. s.  
ústředí Praha  
Ing. Jaromír Jirků  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

E vedral@rsm.cd.cz

#### Stanovisko ke stavbě: "Bílina – opevnění břehů"

Stavebník: Povodí Ohře, s. o., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené území v majetku ČD, a. s.: k. ú. Ústí nad Labem 774871, p. p. č. 4306/1 – viz příloha

Vážený pane inženýre,

České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, obdržela Vaši žádost o vyjádření k technickému řešení na stavbu viz výše.

Na levém břehu řeky Bíliny (viz příloha) se plánuje stavba opěrné zdi z lomového kamene a úprava svahování. Konstrukce opěrné zdi bude pouze na pozemku Povodí Ohře, státní podnik.

**Na pozemku společnosti České dráhy, a. s., je plánováno pouze provedení svahování. Svah bude zpevněn ohumusováním a osetím.**

Za opěrnou zdí je navrženo drenážní potrubí, z důvodu odvodnění. Právý břeh bude přesvahován a opevněn kamennou dlažbou (soukromý vlastník).

Výše uvedená stavba z části **probíhá** na pozemku v majetku ČD, a. s. a **nachází** se v ochranném pásmu dráhy.

Inženýrské sítě v majetku ČD, a. s. se v zájmovém území **nenacházejí**.

Jako vlastník dotčeného pozemku (p. p. č. 4306/1) **souhlasíme s výše uvedenou stavbou při dodržení následujících podmínek:**

- Před počátkem** (minimálně 5 dnů) **i po ukončení stavebních prací kontaktujte místního správce** (p. Stanislav Dvořák, tel.: 724 805 798), **který předá, respektive převezme staveniště.**
- Na dotčeném pozemku se s velkou pravděpodobností nalézají inženýrské sítě cizích subjektů.** Např.: Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC, s. o.) a ČD – Telematiky a. s. Proto je nutné tyto společnosti požádat o stanovisko k existenci inženýrských sítí v daném území.
- Před stavbou musí být vytyčeny všechny známé inženýrské sítě.

České dráhy, a.s.  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, 500 02  
T 972 111 111, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226  
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 8039

Strana 1/2

782/2018

4. **Veškeré náklady** a práce spojené se stavbou **budou hrazeny žadatelem** a provedeny odborně způsobilou firmou.
5. **Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Nesmí dojít k ohrožení, nebo omezení železniční dopravy.**
6. **Při stavebních pracích nesmí být pozemky v našem majetku nijak znehodnoceny.** Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou; nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě a k negativnímu dopadu na majetek ČD, a. s.
7. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvlírat pohybujících se v blízkosti staveniště.
8. **Žádáme zaslání rozhodnutí stavebního úřadu o ukončení a zkolaudování stavby.**

**Toto stanovisko nenahrazuje** souhrnné stanovisko SŽDC, s. o., zastoupené Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem (**provozovatel a vlastník železniční dráhy**) a vyjádření ČD – Telematiky a. s., Bílinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem, která **spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.**

**Tímto stanoviskem se RUŠÍ stanovisko č. j. 682/2017, ze dne 19. dubna 2017.**

S pozdravem

 Regionální správa majetku  
Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914  
České dráhy, a.s. 500 02 Hradec Králové

Václav Fikr  
ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové


**Příloha**


Zákres dotčeného území v katastrální mapě (A4)  
Přehledná katastrální situace (A4)

České dráhy, a.s.  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, 500 02  
T: 972 111 111, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226  
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 8039

Strana 2/2









Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31  
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis zn. : 131/BOS/0013  
Ze dne : 5.1.2017  
Naše značka : 515/2017-SZDC-OR UNL-SOPS  
Vyřizuje : Kolařík Milan  
Telefon : 972 422 223  
E-mail : KolarikM@szdc.cz  
Datum : 31.1.2017

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing. Radek Veselý  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

Věc: Vyjádření k existenci sítí SZDC, OR UNL

**Název stavby:** Bílina, ř.km 1,065 – 1,158 – rekonstrukce u ČD

V prostoru předloženého zájmového území se **nachází** kabelové trasy **ve správě SZDC, OR UNL** (Správa elektrotechniky a energetiky – v blízkosti stavby spravujeme kabelové trasy VN 10kV, 6kV a NN v naší správě – orientační zákresy přiloženy) a **nachází** se zde telekomunikační vedení a zařízení **ve správě ČD - Telematika a.s.** – viz. přiložené Souhrnné stanovisko č.j. 1201700909, ze dne 18.1.2016.

V případě potřeby dalších doplňujících informací ohledně průběhu kabelových tras, ve správě SZDC, OR UNL, je možno se obrátit na Správu elektrotechniky a energetiky, **pí Kostelecká, tel.č. 972 424 117** nebo **e-mail kostelecka@szdc.cz**.

**Upozorňujeme, že v případě provádění jakýchkoliv staveb v ochranném pásmu dráhy, či obvodu dráhy je třeba postupovat dle zákona o drahách č.266/1994 Sb., v platném znění a požádat Drážní úřad o souhlas ke zřízení stavby a SZDC, OR UNL o vydání souhrnného stanoviska za SZDC, s.o..**

Vyjádření k existenci sítí SZDC, OR UNL je platné do **2 let** od data vydání (**upozorňujeme**, že vyjádření ČD-Telematika má platnost pouze do 18.1.2019).

Pro případné další jednání k této věci bychom Vás rádi požádali, aby jste při předkládání případné další žádosti, uváděli „Naši značku“, pro rychlejší orientaci SZDC-OR UNL, k předmětné stavbě.

Upozorňujeme, že toto **vyjádření SZDC, OR UNL** k existenci sítí, **neslouží jako podklad** k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení popř. jiného povolení stavby, **pokud by se jednalo o stavbu v obvodu nebo ochranném pásmu dráhy**.

**Upozorňujeme**, že výše uvedené vyjádření SZDC, s.o. **neobsahuje** stanovisko ČD, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660/2a, 500 02 Hradec Králové.

Příloha: 2x zájmové území  
1x stanovisko ČD-Telematika a.s.  
2x orientační zákres SZDC, OR UL

**Kolařík Milan**  
samostatné oddělení přípravy staveb  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(151)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**  
**Železničářská 1386/31**  
**400 03 Ústí nad Labem**

Váš dopis zn. :  
Ze dne : 31.8.2017  
Naše značka : 18323/2017-SŽDC-OR UNL-NT  
Vyřizuje : Kolařík Milan  
Telefon : 972422 223  
E-mail : KolarikM@szdc.cz  
Datum : 18.10.2017

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
**Ing. Jaromír Jirků**  
**Táborská 31**  
**140 16 Praha 4**

**Souhrnné stanovisko**  
**Správy železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**ke stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (dále jen SŽDC, OR UNL), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 197/1998 Sb., v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení**  
**pro stavbu:**

**Název stavby:** *Bílina, ř. km 1,065 – 1,158 – rekonstrukce u ČD*  
**Místo stavby :** k.ú. Ústí nad Labem, p.p.č. 4306/1, 4297 a 3535/6

**Trat'** : Trmice – Ústí nad Labem Střekov (kolej č. 137)  
žkm cca: 2,380 – 2,480 – vpravo, v min. vzdálenosti 9 m od osy krajní koleje

**TÚDÚ** : 059102

**Žadatel** : Sweco Hydroprojekt, Táborská 31, 140 16 Praha 4  
**Investor** : Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Podle předložené žádosti a projektové dokumentace stavby se jedná o stavbu opevnění stávajících břehů koryta vodního toku řeky Bílina (ř. km 1,065 – 1,158), který zajistí dostatečnou stabilitu břehů a ochrání je tak před účinky vodní eroze. Stabilizace břehů bude provedena vybudováním opěrně železobetonové zdi (levý břeh) a kamenným opevněním (pravý břeh). Obě tato opatření budou doprovázena svahovými úpravami. Výše uvedená stavba se bude nacházet na v obvodu dráhy na pozemku ČD, a.s. a ochranném pásmu dráhy na p.p.č. 4297 a 3535/6 k.ú. Ústí nad Labem, zcela mimo pozemky ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o..

V prostoru zájmového území stavby se **nachází** kabelové vedení a zařízení **ve správě SŽDC, OR UNL** (Správa elektrotechniky a energetiky – zájmovém území stavby spravujeme kabelové vedení NN – orientační zakres přiložen a Správa budov a bytového hospodářství – v zájmovém území stavby se nachází vodovodní přípojka pro objekt OTV Ústí nad Labem západ – orientační zakres přiložen) a **nachází** se zde telekomunikační vedení a zařízení **ve správě ČD Telematika a.s.** – viz. přiložené Souhrnné stanovisko, č.j. 1201714270 ze dne 12.9.2017.

Při provádění stavebních prací v blízkosti kabelů v naší správě požadujeme dodržet tyto podmínky:

- stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů;
- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,5 m provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek;
- prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů;
- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku případné vytýčení kabelů;
- je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení (zasypání pískem, doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou folii a pod);
- na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení;
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení;
- **základy trakčních stožárů se nesmí odhalit, rovněž nesmí dojít k dotčení žádné nadzemní části těchto stožárů, aby nebyla narušena jejich stabilita;**
- bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem;
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu, výsadbu stromů a budování takových zařízení která by znemožnila přístup ke kabelům;
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce SŽDC OŘ UNL, (Správa elektrotechniky a energetiky) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky;
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové označníky, žlabové trasy apod.);
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely);
- po skončení stavby předat dokumentaci skutečného provedení (souběhu, křížení) včetně zaměření;

*Další podmínky mohou být stanoveny při vytýčení kabelů.*

Případné vytýčení kabelů zajistí na objednávku za SŽDC, OŘ UNL, Správa elektrotechniky a energetiky  
**p. Kožíšek č.tel. 972 424 456 nebo mobil 724 803 644**, dle platného ceníku.

**Vytýčení vodovodní přípojky** zajistí na objednávku, min. 14 dní před zahájením zemních prací, u SŽDC, OŘ UNL, Správa budov a bytového hospodářství, **p. Hynek, tel. č. 601 115 878**.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely stavebního řízení.

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v obvodu a ochranném pásmu dráhy**

**s o u h l a s í**

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

Během stavby učiní investor na **vlastní náklady** taková opatření, aby **nebyla ohrožena** stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.

Stavbou nesmí být **nepříznivě ovlivněny** drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o. (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, vodovodní přípojka atd.).

Stavba **bude realizována** takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

**Upozorňujeme**, že SŽDC, OŘ UL se nijak **nevyjadřuje** k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.

Při vykonávání prací **odpovídá** zhotovitel za **dodržování bezpečnostních předpisů** dle platné legislativy a předpisů SŽDC.



**Upozorňujeme** na skutečnost, že když zhotovitelem stavby nebude organizační jednotka SŽDC a práce se budou zajišťovat v prostorách SŽDC, s.o. nebo obvodu dráhy, **nutno postupovat** dle podmínek uvedených na <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>.

Zhotovitel stavby **je povinen si zajistit odborný dozor** při provádění staveb v obvodu, popř. ochranném pásmu dráhy a vedoucí práce zhotovitele **musí mít kvalifikaci** podle Předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (např. zkoušku K 05/2 a nebo K06). Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem SŽDC, jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC <http://www.szdc.cz>. Vedoucí prací zhotovitele **nemusí být** jeho zaměstnancem.

Zhotovitel před zahájením prací **zajistí proškolení** zaměstnanců vykonávající práci z bezpečnosti práce při vstupu na železniční dopravní cestu.

Pokud při realizaci prací související s výše uvedenou stavbou **vznikne** (i přes výše uvedené) **škoda** na majetku ve správě SŽDC (vznikne např. potřeba omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, výluky koleje nebo výluky trakčního vedení), **zhotovitel** o této skutečnosti neprodleně informuje SŽDC, OŘ UNL (p. Kučera) a v případě poškození vodovodní přípojky p. Hynek a zajistí uvedeného dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu a to **na vlastní náklady**.

Drážní pozemek **bude** po ukončení prací uvedený do **původního stavu**, odpady a přebytečný materiál budou odstraněny v souladu s platnou legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži tohoto pozemku.

Vlastní realizaci stavby **nesmí dojít** k znečištění přilehlého železničního šterkového lože ani drážních stezek.

**Upozorňujeme**, že při realizaci stavby **musí být** všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby nejenže **nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru** přilehlé koleje (t.j. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem), bude rovněž **dodržena podmínka**, že při realizaci stavby bude **minimální vzdálenost** osob a mechanizačních prostředků atd. **4,0 m od osy krajní koleje**.

Při realizaci stavby **musí být zachován přístup** zaměstnanců SŽDC, s.o., ČD, a.s. a smluvních partnerů SŽDC, OŘ UNL a **vjezd vozidel**, mechanizačních prostředků atd. SŽDC, s.o. včetně vozidel a mechanizace IZS a smluvních partnerů SŽDC, s.o. k provozované dopravní cestě, z důvodu likvidace případné mimořádné události, údržby a opravy železničního svršku, železničního spodku atd..

Zahájení stavby **bude ohlášeno minimálně 14 dní** před započatím prací SŽDC, OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Ústí n.L. západ, p. Kučera, tel. č. 972 422 333 nebo 724 007 a po realizaci stavby i ukončení prací. Výše jmenovaný p. Kučera zajistí rovněž **drážní dohled** (upozorňujeme, že **drážní dohled nenahrazuje** stavební dozor stavebníka).

Stavebník rovněž **písemně oznámí zahájení stavby** (včetně přiložení objednávky na vytýčení vodovodní přípojky a případné vytýčení kabelů) minimálně 14 dní předem na adresu **SŽDC, OŘ UL**, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě ( **před konáním** závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník **písemně zažádá o stanovisko** SŽDC, OŘ UNL, Oddělení přípravy staveb, **k ukončení stavby** v obvodu a ochranném pásmu dráhy.

Požadujeme, aby toto souhrnné stanovisko SŽDC, OŘ UNL **bylo předáno** zhotoviteli stavby, **který zajistí splnění** všech podmínek tohoto souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko **nenahrazuje** souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 226/1994, o drahách, v platném znění.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení** ( či jiného povolení stavby) jako nezbytné **závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

**Případné doplňky a změny**, pokud se budou nacházet v obvodu nebo ochranném pásmu dráhy, budou s námi zvlášť projednány.

Souhrnné stanovisko se týká stavby v rozsahu dle předložené dokumentace s platností **2 let** od data vydání souhrnného stanoviska, (**upozorňujeme**, že vyjádření ČD-Telematika má platnost pouze do

12.9.2019). Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (stavební povolení či jiné povolení stavby atd.) je investor povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, dle aktuálních podmínek a právních předpisů.

Pro případné další jednání k této akci bychom Vás rádi požádali, aby jste při předkládání žádosti k dalšímu stupni PD atd. uváděli „Naši značku“, pro rychlejší orientaci SŽDC-OR UNL, k předmětné stavbě.

**Požadujeme zaslat** kopii rozhodnutí o povolení a ukončení stavby.

**Upozorňujeme**, že výše uvedené souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. **neobsahuje** stanovisko ČD, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660/2a, 500 02 Hradec Králové, které si investor (popř. jeho zástupce) zajistí samostatně.



**Ing. Josef Kalivoda**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Příloha: 1x projektová dokumentace  
1x vyjádření ČD - Telematika  
2x orientační zakres SŽDC, OR UNL

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářsko 1203/31, 406 03 Ústí nad Labem  
IČ: 70954234, DIČ: CZ70954234  
(151)



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31  
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis zn. :  
Ze dne : 4.4.2018  
Naše značka : 14185/2018-SZDC-OR UNL-NT  
Vyřizuje : Bc. Ctibor Pokoš  
Telefon : 972422 226  
E-mail : pokos@szdc.cz  
Datum : 18.10.2017

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing. Petr Matějčík  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

K č.j. 18323/2017 SZDC-OR UNL-NT

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (dále jen SZDC, OR UNL), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 197/1998 Sb., v platném znění, toto

**Dodatek č. 1 k Souhrnnému stanovisku pro územní a stavební řízení**  
pro stavbu:

**Název stavby:** *Bílina, ř. km 1,065 – 1,158 – rekonstrukce u ČD*  
**Místo stavby:** k.ú. Ústí nad Labem, p.p.č. 4306/1, 4297 a 3535/6

**Trat'** : Trmice – Ústí nad Labem Střekov (kolej č. 137)  
žkm cca: 2,380 – 2,480 – vpravo, v min. vzdálenosti 9 m od osy krajní koleje

**TÚDÚ** : 059102

**Žadatel** : Sweco Hydroprojekt, Táborská 31, 140 16 Praha 4  
**Investor** : Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Na SZDC-OR UNL byla opětovně předložena projektová dokumentace se žádostí o *změnou spočívající v použití lomového kamene, namísto původně navrhovaného železobetonu pro výstavbu zdí, která bude stabilizovat břeh koryta vodního toku řeky Bíliny.*

*S výše uvedenou dodatečnou změnou stavby souhlasíme za dodržení níže uvedeného:*

*Upozorňujeme, že všechny podmínky uvedené v souhrnném stanovisku č.j. 18323/2017-SZDC-OR UNL-NT vydaného dne 18.10.2017 jsou i nadále platné a musí být bezvýhradně dodrženy a splněny.*


Výše uvedený dodatek se týká stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace s platností **2 let** od data vydání, (*upozorňujeme, že vyjádření ČD-Telematika má platnost pouze do 12.9.2019.*)




Ing. Josef Kalivoda  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Přílohy: 1x zjednodušená PD

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(+/-)



6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHWÄL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz									
VYPRACOVAV		Ing. Jiráček	HIP	Ing. Veselý	T. KONTROLA		Ing. Veselý		
PROJEKTANT		REDITEL DVOJE		Ing. Matějčák	DATUM		10/2017		
OBJEDNATEL		Povodí Ohře, státní podnik			OHRES		Ústí nad Labem		
ANACE					ČÍSLO ZAKÁZKY		11 6376 0200		
Bílina, ř.km 1,065 - 1,158 rekonstrukce u ČD					STUPĚŇ		JP		
					FORMAT		2 A4		
					MĚŘITKO		1:200		
					ARCHIVNÍ ČÍSLO		006956/171		
PŘÍLOHA		Příčný řez			ČÍSLO PŘÍLOHY		D.1.3	X	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objektivně) je švédskému Ministerstvu aktivní společnosti Švédo Hydroprojektu a.s. předložena jako dokumentace k vyřízení žádosti o vydání povolení k vyhledávání a získávání informací o osobě (jak fyzické, tak právnické). Objektivní data dokumentace je oprávněný vyžádat i dalším vyplněním z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) mohou být předloženo výše uvedenou souhlasu objektivně oprávněny touto dokumentací a její částí jakožto vyhledávací, pokud (ne) jiným způsobem rozloženo) nezískají přístup k dalším záznamům.





# MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

## ODBOR DOPRAVY A MAJETKU

Váš dopis značky/ze dne  
Datum

15.1.2018

Evidenční číslo

11941/2018

Naše značka

MMUL/ODM/SEM/6861/18/FriK

Vyřizuje

Frišová/461

18.1.2018

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

**Věc: Žádost o demontáž zábradlí**

Vážení,

odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, jako správce místních komunikací, **souhlasí** demontáží zábradlí na p.p.č. 5307/21, k.ú. Ústí nad Labem.

Souhlas je vydán za podmínky, že po dokončení stavby bude zábradlí znovu osazeno a natřeno barvou.

(otisk úředního razítka)

S pozdravem

V.Z.

**Ing. Dalibor Dařílek**  
vedoucí odboru dopravy a majetku

Za správnost vyhotovení:  
Kateřina Frišová



**SOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA  
S PROVEDENÍM PRACÍ A SE VSTUPEM NA DOTČENÉ POZEMKY**

Akce: „Bílina, ř. km 1,065 – 1,158“  
Investor projektu: Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70890005  
Bezručova 4219, 430 03, Chomutov  
Generální projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081  
Táborská 31, 140 16 Praha 4  
1. Vlastník pozemku: GENOVA spol s r. o.  
adresa: Úpská 54, 54224 Svoboda nad Úpou  
IČO: 48265501  
telefonní číslo: 602402371  
email: m@machalous.cz

**1. SOUHLAS VLASTNÍKA DOTČENÉHO POZEMKU S PROVEDENÍM PRACÍ**

Jako vlastník dotčeného pozemku č. p. 3535/6, v katastrálním území Ústí nad Labem, zapsaném na listu vlastnictví č. 3637, **dávám souhlas s provedením prací – opevnění břehů vodního toku Bílina.**

**2. SOUHLAS VLASTNÍKA SE VSTUPEM NA POZEMEK**

Jako vlastník dotčeného pozemku č. p. 3535/6, v katastrálním území Ústí nad Labem, zapsaném na listu vlastnictví č. 3637, **dávám souhlas se vstupem na dotčený pozemek**, nutný k přístupu a realizaci výše uvedené akce.

*Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedený pozemek bude předán po ukončení prací v pořádku bez závad.*

Podmínky souhlasu:

*(vyplňte, pouze pokud máte podmínky k souhlasu, jinak prosím proškrtněte)*

*Ústí nad Labem 8.12.2014*  
Místo a datum

  
Podpis  
Vlastníka dotčeného  
pozemku  
Ústí nad Labem  
IČ: 48265501 IČO: 48265501  
adresa: Ústí nad Labem



Váš dopis čj. \_\_\_\_\_

Ze dne \_\_\_\_\_

22. 06. 2018

Naše čj. \_\_\_\_\_

1196/2018

Datum \_\_\_\_\_

29. 06. 2018

Vyřizuje \_\_\_\_\_

Jakub Vedral  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
T 720 967 053

Sweco Hydroprojekt, a. s.  
ústředí Praha  
Ing. Jaromír Jirků  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

E vedral@rsm.cd.cz

**Stanovisko ke stavbě: "Bílina, ř. km 1,065 – 1,158 rekonstrukce u ČD"**

**Stavebník:** Povodí Ohře, s. o., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**Dotčené území v majetku ČD, a. s.:** k. ú. Ústí nad Labem 774871, p. p. č. 4306/1 – viz příloha

Vážený pane inženýre,

České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, obdržela Vaši žádost o vyjádření ke konečnému technickému řešení na stavbu viz výše.

Návrh opevnění levého břehu je tvořeno kamennými bloky. Toto opevnění částečně zasahuje na pozemek 4306/1, který je v majetku ČD, a. s. Na tomto pozemku vznikne trvalý zábor o výměře 44 m<sup>2</sup>.

Během stavby vznikne při odtěžení břehů koryta výkopek o celkové kubatuře cca 1700 m<sup>3</sup>. Z odtěžené zeminy bude proveden rozbor, a pokud vyhoví platné legislativě o ukládání na povrchu, tak je v plánu tuto zeminu uložit na pozemku 4306/1 v blízkosti MVE Žižkova. Zemina by byla rovnoměrně rozprostřena o tloušťce cca 30-40 cm a následně zhutněna.

Výše uvedená stavba **probíhá** na pozemku v majetku ČD, a. s. a **nachází** se v ochranném pásmu dráhy.

Inženýrské sítě v majetku ČD, a. s. se v zájmovém území **nenacházejí**.

Jako vlastník dotčeného pozemku (p. p. č. 4306/1) **souhlasíme s výše uvedeným stavebním záměrem při dodržení následujících podmínek:**

1. **Před počátkem** (minimálně 5 dnů) **i po ukončení stavebních prací kontaktujte místního správce** (p. Stanislav Dvořák, tel.: 724 805 798), **kteří předá, respektive převezme staveniště.**
2. **V případě trvalého záboru požadujeme po stavebníkovi odkup dotčených částí parcely. Musí být podána žádost o odkoupení.**
3. **Umístění odtěžené zeminy akceptujeme pod podmínkou, že tuto skutečnost odsouhlasí Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC, s. o.).**  
V místě jsou parcely v majetku SŽDC, s. o.
4. **V případě, že budete při stavbě uvažovat o zřízení zařízení staveniště na našem pozemku, nebo bude stavba vyžadovat zábor našeho pozemku v trvání déle než 3 dny, je nutno tuto**

České dráhy, a. s.  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, 500 02  
T 972 111 111, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226  
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 8039

Strana 1/2

1196/2018

skutečnost probrat s naším majetkovým oddělením a případně uzavřít smlouvu o pronájmu.  
Kontaktní osoba: Pavel Nykodým; tel.: 724 805 794.

5. **Na dotčeném pozemku se s velkou pravděpodobností nalézají inženýrské sítě cizích subjektů.** Např.: Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC, s. o.) a ČD – Telematiky a. s. Proto je nutné tyto společnosti požádat o stanovisko k existenci inženýrských sítí v daném území.
6. Před stavbou musí být vytyčeny všechny známé inženýrské sítě.
7. **Veškeré náklady** a práce spojené se stavbou **budou hrazeny žadatelem** a provedeny odborně způsobilou firmou.
8. **Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Nesmí dojít k ohrožení, nebo omezení železniční dopravy.**
9. **Při stavebních pracích nesmí být pozemky v našem majetku nijak znehodnoceny.** Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou; nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě a k negativnímu dopadu na majetek ČD, a. s.
10. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvlíhat pohybujících se v blízkosti staveniště.
11. **Žádáme zaslání rozhodnutí stavebního úřadu o ukončení a zkolaudování stavby.**

**Toto stanovisko nenahrazuje** souhrnné stanovisko SŽDC, s. o., zastoupené Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem (**provozovatel a vlastník železniční dráhy**) a vyjádření ČD – Telematiky a. s., Bílinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem, která **spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.**

S pozdravem

 Regionální správa majetku  
Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914  
500 01 Hradec Králové  
Václav Fikr  
ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové

**Příloha**  
Zákres dotčeného území v katastrální mapě (A3)

Na vědomí  
Stanislav Dvořák  
Pavel Nykodým  
Denisa Čílová  
Jiří Petrus  
Vladimíra Ondříčková

České dráhy, a.s.  
Regionální správa majetku Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, 500 02  
T: 972 111 111, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226  
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 8039

Strana 2/2





## Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132  
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



Sweco Hydroprojekt a.s.  
ústředí Praha  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
1693-2/18

Vyřizuje  
Ing. Marek ([marek@crsusti.cz](mailto:marek@crsusti.cz))

Ústí nad Labem  
1. 8. 2018

### Vyjádření k záměru Bílina, rekonstrukce u ČD, ř. km. 1,065 – 1,158


Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel mimopstruhového rybářského revíru 441 001 Bílina 1, vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami:

- Předmětem akce je opevnění břehů koryta řeky Bíliny v úseku mezi MVE Žižkova a mostem v Drážní ulici v Ústí nad Labem.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, zejména cementových směsí do vodního recipientu a dále proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu.
- Pojezd mechanizace v korytě toku bude prováděn po dočasných manipulačních lavicích.
- Dva týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SÚS z důvodu možného slovení obsádky ryb z předmětného úseku toku a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden na náklady investora.

S rybářským pozdravem

Ing. Miloš Urych v. r.  
předseda ČRS, z. s., SÚS



  
Ing. Tomáš Kava  
jednatel ČRS, z. s., SÚS

TELEFON  
475 531 004, 734 253 887

E-mail  
[crsusti@crsusti.cz](mailto:crsusti@crsusti.cz)

Bankovní spojení  
ČSOB Ústí n/L, č.ú.601324/0300