



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině (opakovaná VZ)
Evidenční číslo VZ	50/2018
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 15. 11. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

Dotaz č. 1: Položka 8 - jedná se o vyjmutí všech sloupků v trase 1 754 m? nebo vyjmout jen ty špatné

Odpověď č. 1: Za předpokladu, že sloupek je ve správné poloze (tj. není ani výrazně nakloněný od svislé roviny) a není degradovaný, lze uvažovat, že nebude vyjmut.

Dotaz č. 2: Položka 9 - jedná se o vyjmutí všech sloupků v trase 1 410 m? nebo vyjmout jen ty špatné

Odpověď č. 2: Za předpokladu, že sloupek je ve správné poloze (tj. není ani výrazně nakloněný od svislé roviny) a není degradovaný, lze uvažovat, že nebude vyjmut.

Dotaz č. 3: Prosím o specifikaci vápenného nátěru.

Odpověď č. 3: Vápenný nátěr i běžně průmyslově vyráběný, nemáme zvláštní požadavky. Předpokládáme minimálně dvě vrstvy nátěru, aby byla vytvořena dostatečná krycí vrstva.

Dotaz č. 4: Jaké dřevo použít - smrk, modřín

Odpověď č. 4: Pro tyto účely považujeme za vhodnější modřínové dřevo.

Dotaz č. 5: Položka č. 13 = 5 369 m kde je montáž pro 667 m

Odpověď č. 5: Výměra 667 metrů je součet 30 % z opravy v položce č. 8 a 10 % z opravy v položce č. 9.

Dotaz č. 6: Není udán průměr šroubu s kulatou hlavou, není povrchová úprava.

Jak připevnit tento šroub ke kotvícímu plachu (přivařit či volně)?

Odpověď č. 6: Šroub je uvažován velikosti M10 s vnitřním čtyřhranem, galvanicky pozinkovaný.

Dotaz č. 7: Není tloušťka kotvícího plechu malá?

Odpověď č. 7: Tloušťka vychází z dochovaných částí a jejich řešení. Po dohodě lze realizovat i z masivnějšího materiálu.



V Kladrubech nad Labem dne 15. 11. 2018

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek