



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Se sídlem	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině (opakovaná VZ)
Evidenční číslo VZ	50/2018
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 3

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 21. 11. 2018 žádosti dodavatelů o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

Dotaz č. 9: Dobrý den. Máme několik dotazů. 1. Žádáme Vás o přesnou specifikaci dřeva.

Odpověď č. 9: Doplněno do položky č. 13 položkového soupisu prací a dodávek.

Dotaz č. 10: 2. Skutečně požadujete vápenný nátěr? Ve smlouvě je záruka na dílo 5 let. Tuto dobu nejsme schopni zajistit.

Odpověď č. 10: Vápenný nátěr je žádoucí především z hlediska památkové péče, opotřebení nátěru klimatickými vlivy v běžné míře nebude bráno jako závada.

Dotaz č. 11: 3. V položce 12 není montáž 667 m, v pol. 8 a 9 je jen vyjmutí a osazení sloupku.

Odpověď č. 11: Doplněno do položky č. 12 položkového soupisu prací a dodávek.

Dotaz č. 12: 4. Tloušťka plechu - dle našich informací (viz foto v příloze) se nejedná o plech tloušťky 2 mm. Žádáme Vás o přesnou specifikaci materiálu kotvícího plechu.



Odpověď č. 12: Na uvedeném obrázku je pouze jeden z mnoha typů spojovacího prostředku. Pro účely VZ byla navýšena tloušťka materiálu na 3 mm.


Dotaz č. 13: Dobrý den, při bližším prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr, jsem narazil na nesoulad a to:

V betonovém sloupku má být osazena betonářská výztuž R8, v počtu 4 ks na sloupek. Hmotnost výztuže R8 = cca 0,4 kg/m.

Výpočtem vychází tedy 0,4 kg x 1,7 m délka sloupku x 4 ks x 2260 sloupeků = 6 147 Kg = 6,147 T.

Kde je tato výztuž vykázána?

S pozdravem



Odpověď č. 13: Náklady na dodávku a montáž výztuže jsou zahrnuty v položce č. 5 a č. 6, tj. výroba tohoto atypického prvku.

V Kladrubech nad Labem dne 22. 11. 2018

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek