

Váš dopis zn.:

na profil

Ze dne:

Naše zn.: POH/55623/2018

Vyřizuje: Michaela Pöschlová

Tel.: +420 474 636 277

Mobil:

E-mail: poschlova@poh.cz

Datum: 7.12.2018

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Potápěčské práce 2019

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 1:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,


žádám o upřesňující informace k VD Zaječice, a to: v "Technických podmínkách" pro výběr zhotovitele je pro opravu česlí výměnným způsobem specifikovaný materiál nerez ocel AK, v popisu požadovaných prací je materiál s úpravou žárovým zinkováním, stejně tak v kalkulaci RN, takže z jakého materiálu mají být česle? V kalkulaci předpokládaných RN jsou uvedené chybně jednotlivé MJ, množství a ceny. Žádám o vysvětlení, příp. úpravu tabulky.

Odpověď zadavatele:

Platí informace uvedená v popisu požadovaných prací. Opravu česlí požaduje zadavatel provést z materiálu ocel žárově zinkovaná.

Kalkulace předpokládaných RN je pouze orientační, zhotovitel při potápěčských pracích, případně demontáži česlí, provede přeměření a upřesnění rozměrů.

S pozdravem.



Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel