

Č. j. 66445/2018-830

10. 12. 2018



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: DVT Příchovický potok, ř. km 5,650 – 5,745, Horšice, oprava opevnění
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 30. 11. 2018

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 10. 12. 2018

Dotaz číslo 1.

Je nějaký požadavek na kvalitu použitého lomového kamene? Pouze v části B.2.6 Základní charakteristika objektů (Souhrnná technická zpráva) je uvedeno: Frakce a typ kamene použitého pro opevnění z kamenné dlažby musí odpovídat projektem předepsanému typu – žula. V projektové dokumentaci (technické zprávě, řezech ani situaci) se ale o žule nic nepíše.

Upřesní zadavatel specifikaci lomového kamene do výkazu výměr, aby bylo zadání jednoznačné pro všechny uchazeče?

Dotaz číslo 2.

V dokladové části chybí část 1 a 2 – Stanoviska.
Doplní zadavatel chybějící stanoviska?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

K dotazu č. 1:

Zadavatel požaduje dodat lomový kámen v rozměrech předepsaný projektovou dokumentací a ve kvalitě dle příslušné ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby a související ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Žádné jiné požadavky na lomový kámen zadavatel nestanovuje.

K dotazu č. 2:

Administrativním nedopatřením nebyla uveřejněna stanoviska uvedená v seznamu příloh jako záložka č. 1) „Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů“.

Dotčená stanoviska zadavatel doplňuje.

Přílohy:

Stanovisko k zásahu do VPK

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční