

Č. j. 67175/2018-830

13. 12. 2018



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Římov – stabilizace kotevního bloku levé odběrné větve vodárenského potrubí
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 4. 12. 2018

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 10. 12. 2018

Dotaz č. 1:

1. Objekt: VON – Vedlejší a ostatní náklady, položka č. 6

6	K	6	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby	kpl	1,000
	vv		-zajištění a vypracování dokladů ke kolaudačním souhlasům a veškeré další administrativní úkony zhotovitele před vydáním kolaudačního rozhodnutí		
	vv	1,0			1,000
	vv	Součet			1,000

Chápeme správně, že dodavatel zpracovává pouze dokladovou část nutnou pro kolaudaci díla a že objednatel zajišťuje samotnou kolaudaci?

Dotaz č. 2:

2. Objekt: VON – Vedlejší a ostatní náklady, položka č. 7

7	Vypracování plánu BOZP a zajištění koordinátora BOZP po dobu výstavby	kpl	1,000
	1,0		1,000
	Součet		1,000

Zajištění koordinátora BOZP po dobu výstavby, je ze zákona povinnost stavebníka (zák. č. 309/2006 Sb). Zpracování plánu BOZP je ze zákona povinností koordinátora BOZP (NV č. 591/2016 Sb). Má tedy dodavatel ocenit tuto položku jako 0,00 Kč?

Dotaz č. 3:**Žádost o doplnění zadávacích podmínek:**

Žádáme doplnění ZP o dokumenty:

1. *Souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. SU/713/2018-2, vydal Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad dne 15.2.2018)*
2. *Plán BOZP*

Dotaz č. 4:

Objednatel v zadávacích podmínkách stanovil požadavek v technické kvalifikaci v části I.3.1.b), že předmětem každé uvedené stavební práce bude novostavba, rekonstrukce nebo oprava vodohospodářské hydrotechnické stavby.

Domníváme se, že předmětem plnění zakázky nejsou práce na hydrotechnické stavbě nýbrž pouze na vodohospodářské. Žádáme zadavatele o možnost vynechání hydrotechnické specifikace ze zadávacích podmínek.

Dotaz č. 5:

Objekt: VON – Vedlejší a ostatní náklady, položka č. 4

4	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na síť	Kpl	1,000
-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. -příprava a oplocení území pro objekty ZS -vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI -zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřicích odběrných míst -náklady na vybavení objektů ZS -náklady na energie spotřebované během realizace stavby -náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS -zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby -zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájездů -zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy -provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané vyhláškou -odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace			

V položce č. 4 je mim jiné uvedena povinnost dodavatele :

- vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI
- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

Trvá zadavatel na zajištění ostrahy stavby a staveniště, vzhledem ke skutečnosti, že staveniště je v oploceném, uzavřeném a monitorovaném areálu zadavatele ?

Trvá zadavatel na zajištění místnosti pro TDI včetně přípojek energií (kancelářský kontejner s vybavením) ?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**K dotazu č. 1:**

Dodavatel zpracovává pouze dokladovou část nutnou pro kolaudaci díla a zadavatel zajišťuje kolaudaci stavby.

K dotazu č. 2:

Zpracování plánu BOZP provede koordinátor BOZP, jehož je povinen určit zadavatel jakožto stavebník.

Na základě této povinnosti zadavatel upravuje popis předmětu položky č. 7 v oddíle VON – Vedlejší a ostatní náklady.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel v příloze tohoto vysvětlení uveřejňuje plán BOZP a upravený soupis prací.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být soupis prací ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

K dotazu č. 3:

V příloze tohoto vysvětlení zadavatel uveřejňuje chybějící přílohu s názvem „Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru“.

K dotazu č. 4:

Zadavatel zvážil návrh dodavatele na změnu technické kvalifikace a mění podmínky předmětného kritéria technické kvalifikace v bodu I.3 odst. 1 výzvy k podání nabídky, který nově zní.

Dodavatel k prokázání své technické kvalifikace předloží seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením řízení pro zadání VZMR, který bude obsahovat alespoň 3 stavební práce splňující následující podmínky:

- a) cena každé uvedené stavební práce byla min. 2 000 000 Kč bez DPH,
- b) **předmětem každé uvedené stavební práce byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava vodohospodářské stavby,**
- c) alespoň 1 z uvedených stavebních prací zahrnovala zajištění stability nebo zakládání pomocí mikropilot,
- d) alespoň 1 z uvedených stavebních prací zahrnovala výstavbu nebo rekonstrukci ocelového tlakového potrubí o průměru min. 800 mm.

K dotazu č. 5:

- 1. Skutečnost, že staveniště leží v oploceném, uzavřeném a monitorovaném areálu zadavatele, nezbavuje uchazeče povinnosti zajistit vhodnou formou ostrahu staveniště po dobu realizace stavby. Zadavatel trvá na zajištění ostrahy stavby a staveniště dodavatelem.
- 2. Zadavatel trvá na zajištění místnosti pro TDI v objektu ZS. S ohledem na rozsah stavby a předpokládanou četnost kontrol TDI na staveništi lze připustit možnost, že místnost pro TDI nebude samostatná, ale sdílená (např. s místností stavbyvedoucího).

Přílohy:

- 1. Plán BOZP
- 2. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
- 3. Nový soupis prací

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční