



- ① Požární uzávěr typu EW 30DP3-C
- ② Požární uzávěr typu EW 15DP3-C
- ③ Požární uzávěr typu EW 15DP1 (výťah)
- ⊗ Nouzové osvětlení
- ⚠️ Hasičský přístroj práškový PG 6 s hasicí schopností 21A
- ➡️ Označení směru úniku
- EPS Elektrická požární signalizace
- ➡️ Požární izolované VZT potrubí – EI 30
- ⚡ Požární klapky ovládané EPS, požadavek EI 30 (skutečnost EI 90)

REVIZE C.:	ORSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	AREÁL NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEJA V ČASLAVI, JENIKOVSKÁ 1762, 286 01 ČASLAV
OBJEDNATEL:	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, S.P.O., KOSTELNÍ 44, 170 00 PRAHA 7
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. M. PŮČEK, MBA, Ph.D., GENERÁLNÍ ŘEDITEL A Ing. ZVÍCH, CSc., PROVOZNĚ-EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK

PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLHRADESKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ			
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
JIRÍ FAIT	JIRÍ FAIT	JIRÍ FAIT	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 008 009 16 00	NÁZEV DÍLA:		Č.PARE:
DATUM: 6./2016	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU Z IROP PRO PROVOZNĚ NÍZKONÁKLADOVÝ DEPOZITÁŘ ČASLAV		
POČET A4: 4			
NÁZEV D.WG: HALA			
MĚŘITKO: 1:175	ČÁST:		
	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
STUPEŇ: PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	NÁZEV PŘÍLOHY:	Č.PŘÍLOHY:	
	PŮDORYS PŘÍZEMÍ - 1.NP	PO/1	
PROFESE: POŽÁRNÍ OCHRANA			