



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Se sídlem	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Turistické informační centrum ve Slatiňanech
Evidenční číslo VZ	59/2018
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 2

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 21. 1. 2019 a 25. 1. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

Dotaz č. 11: Dobrý den, prosím o bližší specifikaci vzduchotechniky (projekt, technickou zprávu). Děkuji

Odpověď č. 11: Vzduchotechnika odvětrává WC a předsíň s požadavkem na odvětrání 75 m³/hod, při tlaku 15 Pa axiálním ventilátorem na strop o průměru 100 mm s vyvedením přes strop nad střechu. Doplněn výkres schéma odvětrání WC.

Dotaz č. 12: Dobrý den, ve výkazu výměr jsou dvě položky na repase dveří a to pol. č. 65 a pol. č. 133. V tabulce dveří mají repase řešeny pouze jedny dveře. Prosím o vyjasnění. Děkuji

Odpověď č. 12: Tyto dvě položky se dablují a položka č. 65 byla vypuštěna.

Dotaz č. 13: Dobrý den, ve výkazu výměr jsem nenašel položku na dodávku a montáž nových špaletových oken.

Odpověď č. 13: Do výkazu byla doplněna položka č. 134 Dodávka a montáž oken dle původní předlohy.

V Kladrubech nad Labem dne 31. 1. 2019

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek