

VAK
svazku obcí Plumlov-Vícov
ul. Rudé armády č. 302, 798 03 PLUMLOV

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Milan Tesař, projektant
Minská 1337/18
616 00 Brno

č.j. 86-18 Pl/ Za

vyřizuje: Ing. Aleš Zapletal

Plumlov 30.11.2018

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro ÚŘ a SP akce: „Bidelec-oprava VD“ Plumlov

VAK svazek obcí Plumlov-Vícov je provozovatelem vodárenské infrastruktury (vodovod a jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu) v Plumlově.

Současně má v zájmové lokalitě i Město Plumlov dešťovou kanalizaci.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s. Brno, Ing. Milan Tesař

Investor: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno

V blízkosti zájmové lokality se nalézá rozvodná vodovodní síť a přírodní vodovodní potrubí z vodního zdroje Pohodlí. Přírodní potrubí je zhotoveno z materiálu LT DN 100. Niveleta uložení potrubí se pohybuje min. cca 1,4 m. V prostoru mostu a přechodu přes vodoteč Roudník je niveleta uložení potrubí menší. Na potrubí jsou vysazeny uzavírací armatury, podzemní hydranty DN 80, které slouží jako vzdušníky a kalníky. Do dodatečné Roudník a do VD Bidelec je zaústěna dešťová kanalizace a odlehčovací stoky z odlehčovacích komor. Tyto sítě jsou ve správě Města Plumlov.

VAK s.o. Plumlov nemá výhrady k předložené PD akce: „Bidelec-oprava VD“ Plumlov

zpracované projekční kanceláří **Sweco Hydroprojekt a.s.** Brno, za předpokladu dodržení námi uvedených podmínek:

1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodárenského zařízení a jeho povrchových znaků - vodovodního řadu a jednotné kanalizace. (Ing. Aleš Zapletal, tel.: 777 786 700) Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu (1,0 m na všechny strany) a ochranném pásmu kanalizace (0,5 m na všechny strany) budou prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. Při stavebních pracích je nutné postupovat v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. ve znění zákona č. 275/2013 Sb. o VAK, zejména dle §§ 23 a 24. (ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok a jejich přeložky) Před zahájením stavebních prací provede investor jednoduchou pasportizaci povrchových znaků vodárenského zařízení. O provedení vytýčení a předání bude sepsán protokol do SD zhotovitele.
2. V případě poškození zařízení ve správě VAK s.o. Plumlov-Vícov neprodleně bude zhotovitel informovat odpovědného zástupce provozovatele. Zhotovitel zajistí na své náklady neprodlenou opravu poškozeného vodárenského zařízení.
3. Na povrchové znaky vodovodu a kanalizací je po dobu prováděných stavebních prací zakázáno ukládat výkopek, stavební materiál, dlouhodobě odstavovat DMP stavby. Povrchové znaky vodovodu a jednotné kanalizace, stejně jako uliční vpusti, musí být trvale přístupny a nezakryty.
4. Před dokončením stavby vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele ke kontrole celistvosti a funkčnosti vodárenského zařízení. Ke kontrole bude využita předaná pasportizace. V případě zjištění škody, či poškození povrchových znaků vodovodu nebo kanalizace činností zhotovitele, provede zhotovitel opravu či vyčištění zařízení na své náklady. O předání nepoškozeného vodárenského zařízení bude sepsán samostatný protokol či zápis do stavebního deníku.

Platnost stanoviska je do 31.12.2019.

VAK
svazku obcí
PLUMLOV – VÍCOV
798 03 PLUMLOV, ul. Rudé armády 302
IČO: 47921196 DIČ: CZ47921196
Prostějov, IČO: 659/93-52S/Š
Ing. Aleš Zapletal
VaK s.o. Plumlov-Vícov