

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích
Evidenční číslo VZ:	P18V00001269
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 21. 2. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme její úplné znění společně s odpovědí zadavatele.

Otázka:

FVE panely o výkonu 250Wp se dnes již nevyrábějí. Lze tyto nahradit panely o výkonu 280Wp. S tím, že by počet panelů nebyl 120kusů, ale 107ks. Celkový výkon FVE by byl tedy 29,96 kWp.

Odpověď zadavatele:

S ohledem na změnu situace na trhu od doby vypracování projektové dokumentace zadavatel připouští dodání FVE panelů o výkonu 280Wp v počtu 107 kusů namísto původně požadovaných 120 kusů FVE panelů o výkonu 250Wp.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel poskytuje upravený soupis prací s výkazem výměr pro fotovoltaickou elektrárnu (příloha č. 3b Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace).

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je tedy možné podat do 12. 3. 2019, 10:00 hod.

V Praze dne 22. 2. 2019

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel odboru vnitřní správy